


TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID
Tiltak: Utbetring av septiktank

ArkivsakID: 18/1802- 18/15155



Gbnr: 49/119

Adresse: Grønhaugvegen 52, 5917 ROSSLAND

Eigar/styrar/festar: Svein Ådlandsvik

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:
postmottak@meland.kommune.no eller til Meland
 kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG.

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

<p>Kort utgreiing om arbeidet:</p> <p>Tømde tanken for inspeksjon, det var dei gamle festeskruene som var rusta vekk slik at skiljevegg var laus.</p> <p>Festa skiljeveggen med nye rustfrie skruer m/gummipakning.</p> <p>Kontakta Rørlegger Terje Fløysand for godkjenning.</p>	<p style="text-align: center;">Fløysand VA, as Rørlegger Mob. 952 73 503</p>
<p>Arbeidet er utført av: Svein Ådlandsvik </p>	<p style="text-align: center;">Fløysand 5918 Frekhaug Arbeidet er kontrollert av Org.nr.: NO 987 774 525 MVA</p>
<p>Stad og dato: Io, 01.08.2018</p>	<p>Underskrift: </p>