



Eks kum 11259 flyttes, eks kommunal vannledning tilkobles

ØV-ledning tilkobles eks Ø1000 ØV-ledning

Tilkobles kommunal pumpstasjon

Eks PS90 P kobles til ny SP-kum

Eks VL110 P tilkobles ny kum

VL110 knyttes til eks kum 11255

| TEGNFORKLARING              |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>PLANLAGT ANLEGG:</b>     |                    |
|                             | Vannledning        |
|                             | Spillvannsledning  |
|                             | Overvannsledning   |
|                             | Utgått/utgå        |
|                             | Vannkum            |
|                             | AF-/spillvannskum  |
|                             | Overvannskum       |
|                             | Brannkum           |
|                             | Sandfangskum/-sluk |
|                             | Hydrant            |
| <b>EKSISTERENDE ANLEGG:</b> |                    |
|                             | Vannledning        |
|                             | Spillvannsledning  |
|                             | Overvannsledning   |
|                             | AF-ledning         |
|                             | Utgått/utgå        |
|                             | Vannkum            |
|                             | AF-/spillvannskum  |
|                             | Overvannskum       |
|                             | Brannkum           |
|                             | Sandfangskum       |

**MERKNADER**

Kommunale ledninger og kummer utføres iht Meland kommune sin VA-Norm.

Stikkledninger til tomtene har dimensjon: VL Ø32, SP Ø110.

Det etableres åpne veigrøfter som leder overvannet til de 3 utslippspunktene "Rensedam", "Utslipp i terreng" og sandfangskum ved parkeringsplassen.

|   |                  |            |        |                            |          |
|---|------------------|------------|--------|----------------------------|----------|
| 1   | Revidert VA-plan | 03.10.2016 | EHSU   | PHGL                       | PHGL     |
| Revisjon  | Retelse          | Dato       | Tegnet | Kontrollert                | Godkjert |
| <b>TIL TEKNISK GODKJENNING</b>  |                  |            |        |                            |          |
|   |                  |            |        |                            |          |
| Ramboll Norge AS - Region Vest<br>Folke bernadottes vei 50 - Postboks 3705 Fyllingsdalen, N-5845 Bergen<br>T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no |                  |            |        |                            |          |
| <b>Boligbygg Vest AS</b>  |                  |            |        | DATO: 11.12.2015           |          |
| <b>Elvaåsen</b>   |                  |            |        | TEGN: EHSU                 |          |
| Plantegning   |                  |            |        | KONTR: PHGL                |          |
| VA-rammeplan  |                  |            |        | Oppdragsnummer: 1350012722 |          |
| Oversiktstegning med prinsippøsninger   |                  |            |        | Dokumentansvarlig: PHGL    |          |
|   |                  |            |        | Filer: T_GH_Rammeplan.dwg  |          |
|   |                  |            |        | Målestokk: 1:500 (A1)      |          |
| Kompleks  | Bygg             | Etasje     | Fag    | System                     | Type     |
|   |                  |            |        |                            |          |
|   |                  |            |        | Løpernummer                | Status   |
|   |                  |            |        | K                          | H003 1   |