



Statens vegvesen

Haugen VVA AS
Thor-Henrik Fredriksen
Fabrikkgaten 78
5059 BERGEN

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Unn Jenny Utne Kvam - 55516243

Vår referanse:
2011/128796-021

Deres referanse:
5514-B01_2

Vår dato:
12.09.2014

Vedrørende søknad om godkjenning av byggeplan - Utbedring av vegkrysset fv. 565 Rosslandsvegen / Mjåtveitvegen - Meland kommune

Vi viser til søknad mottatt 07.07.2014. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Statens vegvesens ansvar i dette kryssområdet strekker seg inn til bakkant av gang- og sykkelveg. Det er dette området vi vurderer i tilknytning til denne byggeplanen.

Byggeplanen mangler:

- F-tegning som viser utkiling der gammel og nytt vegdekke møtes. Dette gjelder for både kjørevegen i kryssområdet og for gang- og sykkelvegen i øst og vest.
- F-tegning som viser overbygning for kjøreveg i kryssområdet

Merknad til tegning F01, overbygning gangveg:

- Mellom slitelag og bærelag må det være et bindlag Agb16 45 mm.
- Avretting skal være 100 mm.

Skiltplanen er ikke vurdert hos oss ennå. Vi sender likevel denne tilbakemeldingen knyttet til F-tegningene nå, slik at dere kan arbeide videre med disse tegningene. Vi arbeider også med utkast til en gjennomføringsavtale for tiltaket.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Dersom dere har spørsmål knyttet til vurderingene i dette brevet, kan dere kontakte Marian Dagfrid Barsnes tlf 55 51 64 57, marian.dagfrid.barsnes@vegvesen.no.

Plan og forvaltning - Bergen
Med hilsen

Sindre Lillebø
Sindre Lillebø
seksjonssjef

Unn Jenny Utne Kvam
Unn Jenny Utne Kvam

Kopi: Meland kommune (e-post)
Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland v/ Arnljot Jordal (her)