

Fra: Frode Langeland <lifrla@lindas.kommune.no>

Dato: fredag 6. juli 2018 15.15

Til: Thomas <thomas@fortunen.no>

Emne: SV: Litlebergen Båtsenter

Hei igjen.

Eg har i ettertid funne plasseringa av brannkummen i vårt kartsystem, kummen er plassert i nordvestre del der bygningsmassen byrgjar.

Kapasiteten frå det kommunale vassnettet er tilstrekkeleg for å kunna handtere ein brann i dette området. I tillegg kan ein nytta sjøvatn som eit supplement.

Ha ei fin helg.

Mvh

Frode Langeland.

Fra: Frode Langeland <lifrla@lindas.kommune.no> **Dato:** torsdag 5. juli 2018 15.19 **Til:** Thomas <thomas@fortunen.no> **Emne:** Litlebergen Båtsenter

Hei Thomas.

Syner til dykkar henvendelse vedkommande Litlebergen Båtsenter, og til krav frå Meland kommune

om at dykk skal innhenta uttalelse frå det kommunale brannvernet i forbindelse med omreguleringa.

Slik vi har oppfatta det skal uttalesen frå oss gjelda moglegheita for uttak av sløkkevatn, tilkomst og oppstilling for brannvesenets køyrety ved ein eventuell brann.

Vi har med bakgrunn i dette gjennomført befarings på staden, 05.07.2018 og vurdert følgjande

Jfr VTEK (TEK 10) § 11-17 Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap

Tilstades ved tilsynet:

Nils Medaas/beredskapsleiar

Frode Langeland/Branninspektør

Frode Nordahl/representant for eigar Litlebergen Båtsenter.

Vannforsyning utendørs:

Generelt:

Plassering av sløkkevannuttak i forhold til byggverk Brannkum/hydrant skal plasseres innenfor 25-50m fra inngangen til hovedangrepsvei, jfr. VTEK –TEK10 § 11-17, andre ledd «Preaksepterte ytelses – vannforsyning»

Observasjonar gjort ved tilsynet:

Sløkkevatn:

Det vart ikkje registrert brannkum / hydrant innanfor kravet for plassering etter forskrifta. Brannvesenet vil under ein førsteinnsats nytta vatn frå tankbil, for deretter å supplera med sjøvatn.

Tilgjengelighet:

Tilkomstvegen til Båtsenteret (området) har tilfredstillande breidde og oppstillingsplass. Det er utarbeid rutinar for parkering av kjøretøy tilhøyrande besøkande til Båtsenteret, desse vil ikkje vera til hinder for brannvesenets kjøretøy til området.

Ha en fin dag.

Med vennleg helsing

*Frode Langeland
Branninspektør*



Nordhordland og Gulen brannførebyggande avd.

+47 40 24 65 60/+47 56 37 56 91

[lifrla@lindas.kommune.no](mailto:lifr1a@lindas.kommune.no)