

---

**Fra:** kjetuft@online.no  
**Sendt:** fredag 16. november 2018 14.32  
**Til:** Tore Johan Erstad; Postmottak Meland  
**Vedlegg:** Fangdam Walde.pdf

Hei ! viser til tiltaksplan for forurensing på Mjåtveitmarka til Kloppedalsbekken utarbeidet av Sweco for Walde 28.02.2012. ( se vedlegg )

Bassenget skal ha et vannspeil på ca. 300m<sup>2</sup>. ,bassenget er aldri blitt renset opp i slik at dybden i bassenget er altfor liten til og ha noe effekt.

Videre har vannet gravd seg ut på begge sidene av den støpte terskelen og renne ut der før det renner over terskelen.

Mvh

Kjetil Tufte  
Mjåtveitlvens forening  
Mjåtveit 16.11.2018.