
Fra: Olafia Zoega <olafia@tyark.no>
Sendt: mandag 3. desember 2018 11:12
Til: Marianne Aadland Sandvik
Kopi: Steinar Næss; Christian Fuglseth
Emne: Elvaåsen_Redegjørelse mur BK14
Vedlegg: BK14-Redegjørelse hageareal og mur.jpg

Hei.

Har vært på befaring vedrørende mur ved BK14 og har notert følgende-se vedlegg.

1. Her må skråning avsluttes mot vei på en ryddig måte.
2. Det må komme opp sikring mellom hage og veiareal (gjerde)
3. det må være mulig å passere utebod på side mot vei for å vedlikeholde bygget. Da må utførende kontrollere at skråningen ikke blir for bratt mot vei.

Ellers kan ansvarlig søker ikke se at det er nødvendig med en større mur mot vei her hvis avslutning mellom vei og hage blir utført på en sikker og forskriftsmessig måte. Skråningen er ikke veldig høy.

Mvh
OLAFIA ZOËGA



tlf: 97 43 94 70
www.tyark.no

Strandgaten 19
5012 Bergen