

Q-2



12-1001 AVVIKSRAPPORT

Prosjekt:

Tiltakshaver		
Frekhaug Utbygging AS		
Prosjektnavn/ -		
beskrivelse		
1256_10_45 3-Mannsbolig Holsbergstien fellesprosjekt		
Byggeplass:	Kommune:	Gnr/bnr/fnr/snr:
Holsbergstien 39, 5918 Frekhaug	1256 Meland	10/45//

Kategori: Observasjon/forbedring, personskade, RUH (HMS) eller RUK (kvalitet)
RUK
Beskrivelse, årsak og tiltak:
Oppdaget feil kotehøyde på planert byggegrop før oppstart av betongarbeider. Det er feil kotehøyde på tegninger i søknad om tiltak for oppføring av 3-mannsbolig. Byggegrøp er planert ihht. til kotehøyde oppgitt i tidligere innsendt søknad om løyve til planering av byggegrop m.m. Årsak er for dårlig kontroll under prosjektering/søknadsprosessen.
Umiddelbare tiltak og forslag til forbedring:
Tiltak er å sende inn søknad om endring av tiltak. Forbedringstiltak er å bruke sjekklister bedre under arbeid med prosjektering/søknad for å avdekke feil/mangler.
Vedlegg (bilde, etc)

Underskrift:
Dato: 4/1-19 Sign.: <i>Knut Henanger</i>

Utfylt avviksskjema leveres umiddelbart til nærmeste overordnet som har ansvaret for å registrere saken i avvikssystemet og videre oppfølging!