

Sendes kun som digitalt brev.

Til MELAND kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner. Vi bekrefter at oppdraget er utført ved at tanken er tømt, renset og fylt i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde

Adresse

Kommune

Gårds- og bruksnummer

Oppgitt tankvolum

Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør

Tankmateriale

Olje hentet ut i liter

Dagfinn Faltinsen

Galtenesvegen 3

MELAND

23/246

1 200,00

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og renevæske	Prosjektleder hos NORTANK
liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	20 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Sindre Godager

Den 21/01/2019

Med vennlig hilsen



Sindre Godager

Avdelingsleder

NORTANK Emitek AS

Digital kopi til hjemmelshaver.