

---

**Fra:** Knut Henanger <knut@henanger.net>  
**Sendt:** 7. februar 2019 08:54  
**Til:** Larissa Dahl  
**Emne:** SV: sak 18/2563 Tremannsbustad endring av høgde  
**Vedlegg:** snitt, kotehøyder.pdf

Hei!

Vedlagt ligg snitt med riktige kotehøyder. Beklager feil på totale mønehøyde. Mønehøyden blir også 80 cm høyere, da OK kjellergulv er hevet 80 cm og boligen ellers ikke er endret. Det eg meinte tidligere var at fordi om OK kjeller gulv blei endret så oversteig ikke det den totale mønehøyde (+68,5) som er oppgitt i vedtaket om «godkjenning til løyve om oppføring av tremannsbustad». Ring meg om noe fortsatt er uklart.

Helsing

 Byggmester  
**Knut Henanger AS**

Mjåtveitstø 33 A

5918 Frekhaug

Mobnr.: 93081905

E-post: [knut@henanger.net](mailto:knut@henanger.net)

---

**Fra:** Larissa Dahl [<mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no>]  
**Sendt:** 6. februar 2019 14:15  
**Til:** Knut Henanger <[knut@henanger.net](mailto:knut@henanger.net)>  
**Emne:** sak 18/2563 Tremannsbustad endring av høgde

Hei! Det søkes om endring av topp gulv kote frå +59,7 til 60,5 i underetasjen på 3mannsbustad.

Men Det er utydelig kva skjer med topp kote møne/gesims. I en av snitt-tegninger viser du maks. kote møne/gesims endret frå +66,0 til 68,5. da må det søkes om endring på 1,5 m. I nabovarsel er det oppgitt topp kote gulv, men ikke møne/gesims kote endring. Jeg har tre sett med tegningene og trenger bekræftelse fra Deg hva er korrekt og omsøkt.

På innsendt tegning 9.01.19 er det oppgitt møne/gesims kote +67,5. Opprinnelig godkjent tegning viser kote +66,0. Avventer avklaring før jeg handsama saka.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
- Eit samfunn for alle -