
Fra: Trond Ove Kristiansen <trondovekristiansen@hotmail.com>
Sendt: onsdag 13. mars 2019 19.56
Til: Hanne Marie Evensen
Emne: Sv: Trong for tilleggsopplysningar, vår sak 18/830

Hei

Viser til telefonsamtale tysdag 13.03.19, og sender som avtalt ei utgreiing om stigningsforholdet på heile vegen, samt spesifikt på dei brattaste områda (P40-P60).

Heile vegen er 75 m lang og høgdeskilnaden er 720 cm. Dette gjev ein stigningsprosent på 9,6%.

Avstanden mellom P40 og P60 er 20 m, høgdeskilnaden er 225 cm, når ein tek omsyn til oppbygginga av vegen (om lag 135 cm ved P60). Dette gjev ein stigningsprosent på 11,25% på dette strekket.

Vonar dette var oppklarande!

Vennleg helsing

Trond O. Kristiansen
O.K. Charter AS

Fra: Hanne Marie Evensen <hanne.marie.evensen@meland.kommune.no>
Sendt: mandag 11. mars 2019 10.55
Til: trondovekristiansen@hotmail.com
Emne: Trong for tilleggsopplysningar, vår sak 18/830

Hei

Viser til deres søknad om oppføring av vei på Hopland, gbnr. 15/14. Vi har nå regnet ut stigningsprosenten på hele veien samt på et utsnitt der det er brattest. Gjennomsnittligstigning på hele veien er på ca 10,66 % og mellom P40-P60 er den ca 25%. Stigning på tilkomstvei til bolig kan være maks 12,5 %.

Ber om at du kommer med redegjørelse om stigningsforholdet på hele veien, samt spesifikt på de bratteste områdene (P40-P60).

Med venleg helsing

Hanne Marie Evensen
Juridisk rådgjevar byggjesak
Meland kommune
e-post: hanne.marie.evensen@meland.kommune.no



