
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 7. juni 2019 13:54
Til: 'Alice Bigom'
Emne: Høgde i sak 16/2412 blokk 1 gbnr 23/509

Hei!

Vi har vurdert høgde på bygget. Mener at høgde på heissjakten må også legges til grunn ved beregning av mønehøgde på bygget. Viser til til TEK17 § 6-2, med rettleiar Grad av utnytting Kap.4 s. 46-47. Da kreves det endringssøknad for tiltaket. Det kreves dispensasjon om heissjakten overskrider regulert maks. mønehøgde.

Med vennleg helsing
Larissa Dahl
Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -

Fra: Alice Bigom [<mailto:alice@abo-ark.no>]
Sendt: 5. juni 2019 17:12
Til: Larissa Dahl
Kopi: Dan Gøran Larsen; Stian Raunehaug; Marianne Aadland Sandvik
Emne: SV: Ønsker befarung i sak 16/2412 blokk 1 gbnr 23/509

Hei Larissa

Det passer fint med befarung 11.06.19 kl. 10.30.

Kontaktperson på byggeplass er Dan Gøran Larsen tlf. 46 65 28 07 eller Stian Raunehaug tlf. 454 97 080.

Angående høyder er det kun heissjakten og er over maks mønehøyde. Det er vanlig at den og andre tekniske installasjoner kan stikke over. Se vedlegg for definisjon av høyder.

Vennlig hilsen

Alice Bigom
920 68 874



Hamnevegen 53
Pb.291
5203 OS

Fra: Larissa Dahl <larissa.dahl@meland.kommune.no>
Sendt: onsdag 5. juni 2019 11:16

Til: Alice Bigom <alice@abo-ark.no>

Kopi: Marianne Aadland Sandvik <marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no>

Emne: Ønsker befaring i sak 16/2412 blokk 1 gbnr 23/509

Viktighet: Høy

Hei!

Vi ønsker befaring i forbindelse med søknad om mellombels bruksløyve for blokk 1 på gbnr 23/509 den 11.06.19 onsdag, kl.10.30. Dette er vanlig praksis hos oss med ferdigstilling av store boliger i kommune. Takk for tilbakemelding.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -