



Andreas Bjørnstad  
Sætreviksmarka 16  
5917 ROSSLAND

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 19/1300 - 19/13284

Saksbehandlar:  
Astrid Riise  
astrid.riise@meland.kommune.no

Dato:  
14.06.2019

## Melding om lågt nivå i septiktank - GBNR. 57/52

Ved en inkurie er det registrert feilt namn på grunneigar i vedlegget (tilbakemeldingsskjemaet) til det første dokumentet som me har sendt til deg . Me ber deg difor sjå bort i frå dokumentet med vår referanse: 19/1300 – 19/13145.

Meland kommune er forureiningsmynde etter Forurensingslova (forurl.) og har plikt til å følge opp meldingar om mogleg forureining eller fare for forureining.

Når det er fare for forureining i strid med Forurensingslova eller vedtak i medhald av lova, skal den ansvarlege for forureininga sørge for tiltak for å hindra at forureining skjer. Når forureining har oppstått skal den ansvarlege sørge for å stansa, fjerne eller avgrensa forureininga, jf. forurl. § 7.

Meland kommune har 06.06.2019 motteke melding frå Norva24 Vest AS om lågt nivå i septiktanken på eigedommen, gnr. 57, bnr 52. Lågt nivå i tanken tyder på at det er lekkasje frå tanken.Ved lekkasje frå septiktank renn avløpsvatn ut i grunnen med fare for at menneske og dyr blir sjuke.

**Tilstanden må utbetrast. Frist for arbeidet vert sett til seinast ved neste tømning av septiktanken, som i følge Norva 24 Vest AS er i perioden april til juli 2021. Då du som eigar av septiktanken no har fått ein lang fristperiode for utbeting, vil det ikkje bli gitt forlenging av denne etter at tanken er tømt i 2021.**

For å få utbeta septiktanken må du kontakte eit godkjent rørleggarforetak eller foretak som har ansvar for tømning av tanken din. For tiltak som gjeld nytt lokk/lås eller liknande kan du sjølv utføre dette arbeidet.

Dersom lekkasjen allereie er utbeta ber vi om tilbakemelding på dette i vedlagt skjema.

---

### Postadresse

postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

### Kontakt

www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 98 36413  
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)

Dersom du meiner at opplysningane våre ikkje er rette eller at det fins andre grunnar til at du ikkje har plikt til å utbetra lekkasjen, ber vi om at du tek kontakt med oss snarast mogleg og seinast innan fristen som er sett for utbetring av tilhøvet.

Dersom kommunen ikkje har mottatt skriftleg tilbakemelding innan fristen om at arbeidet er utført, vil kommunen vurdera å gje pålegg om utbetring, jf. forurl. § 7. Det vil samstundes bli vurdert å fastsetja tvangsmulkt, jf. forurl. § 73.

### **Tilbakemelding**

Når lekkasjen er reparert må du fylla ut vedlagte tilbakemeldingsskjema for utført arbeid og returnera det til kommunen. Skjema sender du til:

- [postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no) eller
- Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG

Spørsmål i saka kan rettast til saksbehandlar på telefon 56 17 10 00 eller på e-post.

Med helsing

Anny Bastesen  
sektorsjef teknisk

Astrid Riise  
Juridisk rådgjevar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### **Vedlegg:**

GBNR 57-52 Skjema for tilbakemelding

**Mottakere:**

Andreas Bjørnstad

Sætreviksmarka 5917  
16

ROSSLAND