

INNMÅLINGSRAPPORT

Tiltak: Bustadhus
Stad: gnr.49 bnr.151, Io.
Måledato: 17.10.2014
Målt: topp grunnmur
Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ Smartnett

Høgde planering: H=15.96m
Godkjent høgde: H=15.70m

Tiltaket er i horisontalplan plassert i samsvar med situasjonsplan og løyve.
I vertikalplan er planeringshøgda 0.26m høgare enn godkjent.

Ansvarleg søkjar må ta stilling til kva som skal gjerast med dette avviket.

I tillegg til grunnmuren er også målt inn ca. plassering av borhol for avlaup og slamavskiller.

Isdalstø 24.10.2014

Kjartan Medaas
Medaas Oppmåling

Vedlegg: Plott, koordinatliste og kof-fil

Sendt: Hindenes Hus AS v/ Roald Heimvik, epost
Meland kommune postmottak, epost