
Fra: Larissa Dahl

Sendt: 6. august 2019 14:01

Til: 'arnstein@haugland-vvs.no'

Kopi: 'Helge Pedersen'

Emne: Trong for fleire opplysningar gbnr 36/60 tilkopling vatn, avløp fra eldre hytte

Hei!

Eg har fått del av svarene eg trenger. Det er nok opplysninger nå for å behandle søknad om tilkobling til kommunalt vatn av nyere hytte nå.

Men det er uklart vedr. tilkobling til vann for både eldre hytte og naust. Vi ber om bilder som bekrefter at både eldre hytte og naust har vann fra borehull og ikke kommunalt vann.

Vi ber om innsending av søknad på utslipp for eldre hytte, dette ble ikkje søkt om. Spredning til terreng av avløpsvatn er ikke tillatt, det skal ledes i sjøen etter slamavskiller på tilfredsstillende dybden.

Dere beskriver planer om å pumpe avløpsvannet fra eldre hytte til private avløpsledninger som går til sjøen. Det er unødvendig når det finns private ledningene nede i terrenget som går til sjøen, men da må eier av ledninger samtykket til tiltaket (Egil Gripsgård). Det må søkes om utslipp for eldre hytte.

Vi mener at det kan være uheldig sammenkobling mellom private borehull og kommunale vassledninger.

Saken skal følges opp etter PBL. Tidsfrist for å svare på våre spørsmål er satt til 08.09.19.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -