

---

**Fra:** Larissa Dahl  
**Sendt:** 25. september 2019 10:35  
**Til:** 'rolf@din-byggtjeneste.no'  
**Kopi:** 'au887@kyrkja.no'  
**Emne:** Trong for fleire opplysningar i saka gbnr 17/4 brakkar for undervisning

Sak 18/2779 gbnr 17/4

Hei! Vi viser til deres søknad mottatt 02.09.19. Det er søkt som ett-trinns søknad om da alt må være på plass i søknaden. Vi trenger flere opplysninger for å behandle saken:

1. Biskopen må komme med uttale i saka. Ifølge Kirkeloven kan ingen bygning plasseres nærmere kirke enn 30 m. Dette må avklares med Biskopen.
2. Det må søkes om samtykke fra arbeidstilsynet før igangsettingstillatelse kan gis, uten den kan vi gi kun rammetillatelse.
3. Det må søkes om tilkobling til kommunalt vatn og avløp og installeres vannmåler i brakker. Rørlegger må sende rett skjema om sanitærabonnement inn. Rørlegger må sende inn erklæring om ansvarsrett for VA-tilkobling. Gjennomføringsplan må innlemme rørlegger.
4. Tiltaket skal avklares me statens vegvesen. Vi har fått kopi av merknad fra dem sendt 18.07.19 til Dere.
5. Dere skriver i brevet 22.08.19 at det foreligger ingen merknad i saka, det er ikke rett, da Statens vegvesen kom med merknad, den må besvares før vi kan behandle saka.
6. Det skal søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesveg, parkeringsplasser må vises på situasjonsplan.

Vi ber om opplysninger nevnt ovenfor innenfor 25.11.19.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
*- Eit samfunn for alle -*