

---

**Fra:** Larissa Dahl  
**Sendt:** 27. september 2019 15:07  
**Til:** 'torgeir.j@hotmail.no'  
**Emne:** trong for fleire opplysningar gbnr 41/51 naust

Hei!

Viser til søknad om oppføring av naust i sak 19/1893. Det mangler opplysninger om tiltakets ytre rammer, det er ikkje oppgitt bruksareal på naustet, bredde og lengde. Høyde på tiltaket oppgitt til 4,7 m, men innsendte tegninger er ikkje i målestokk. Vi gjør deg oppmerksom på at i reguleringsplanen er det tillatt maksimalt størrelse på naust BRA på 35 m<sup>2</sup>. Om tiltaket overskrider tillatt areal må det søkes om dispensasjon fra planbestemmelser. Om Du skal bygge 0 m fra nabogrense mot gbnr 41/85 Arne Bergo må det foreligge samtykke ffra disse grunneigere eller må du søke om dispensasjon fra plan-og bygningslov §29-4 avstandskrav. Det skal være 1 m mellom byggene, ser slik ut at Du må på deg brannkravet her når Du bygget nytt naust o m fra andre.

Frist for å sende informasjon er satt til 30.10.19.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
*- Eit samfunn for alle -*