
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 8. oktober 2019 13:01
Til: 'Leif Nævdal'
Kopi: 'tore.haland@yahoo.no'
Emne: manglar i saka gbnr 52/5 VA-leidningar med veg

Hei! Viser til mottatt søknad den 07.10.19. Dere skriver at veg oppgradering er tatt med i søknaden. Tiltakshaver har vært her i dag. Han fortalte at vegen som ble oppgradert ble utvidet i forbindelse med behov for å kjøre lastebil opp til mur bak huset. Vegen er ikkje vist på situasjonskart, det er ikkje sendt inn profil, snitt-tegninger på veg. Entreprenør Håland AS har tatt UTF for vegoppgradering i sin erklæring om ansvarsrett, men vi har ikkje nok grunnlag for å behandle vegutviding, må ha dimensjoner bredde, lengde på veg og profiler med stigning.

Etablering av intern veg på eigedommen er ikkje søknadspliktig, med mindre opparbeidinga inneber søknadspliktig terrenginngrep dvs 3 m avvik frå opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk.

Etablering av ny avkøyring er søknadspliktig sjølv om ikkje den interne vegen er det, og er det snakk om avkøyring til kommunal veg må søkjast om løyve etter veglova. Det skal søkjast om ny avkjørsle frå kommunal veg i dette tilfelle.

Gravemelding er ikkje innlevert, men ifølge telefon med Håland i dag, blir den innlevert snarest.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -