

---

**Fra:** [arbergo@broadpark.no](mailto:arbergo@broadpark.no) [<mailto:arbergo@broadpark.no>]

**Sendt:** 10. oktober 2019 16:47

**Til:** 'Torgeir Johannessen'; Larissa Dahl

**Emne:** SV: Trong for fleire opplysningar gbnr 41/51 naust

Hei

Vedlagt følger erklæring om redusert avstand til nabogrense. Jeg gjør oppmerksom på at erklæringen ikke gjelder 0 meter fra nabogrense som nevnt under, men 0,5 m til vegg/utvendig kledning. Takutstikk/takrenne innenfor egen tomt.

Mvh Arne Bergo

---

**Fra:** Torgeir Johannessen <[torgeir.j@hotmail.no](mailto:torgeir.j@hotmail.no)>

**Sendt:** mandag 30. september 2019 12:30

**Til:** [arbergo@broadpark.no](mailto:arbergo@broadpark.no)

**Emne:** Vs: Trong for fleire opplysningar gbnr 41/51 naust

Hei Igjen!

Videresender denne fra Larissa Dahl i Meland kommune.

Ser du på den, og gir meg en tilbakemelding?

Mvh.

Torgeir.

---

**Fra:** Larissa Dahl <[larissa.dahl@meland.kommune.no](mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 30. september 2019 09:23

**Til:** Torgeir Johannessen <[torgeir.j@hotmail.no](mailto:torgeir.j@hotmail.no)>

**Emne:** Trong for fleire opplysningar gbnr 41/51 naust

Hei

Tegningene viser 4 m bredde, 7 m lengde på naustet, mens høgde står oppgitt på 4,7 m mens det vises 5,1 m på tegninger i målestokk. Du må bekrefte at høyde er under 5 m, ellers er dette i strid med bestemmelser i kommuneplanen om naust, som tillater maks. høyde på 5 m. Nabo som ligg 0 m fra naustet ditt må signere vedlagt samtykke.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
- Eit samfunn for alle -

---

**Fra:** Torgeir Johannessen [<mailto:torgeir.j@hotmail.no>]

**Sendt:** 27. september 2019 15:29

**Til:** Larissa Dahl

**Emne:** Sv: trong for fleire opplysningar gbnr 41/51 naust

Hei!

Naustet skal være på 28 m<sup>2</sup>, skal være tegnet i målestokk 1:100. 4x 7 meter.

Det er tydlige kryss i fjellet på 4 steder. Det blir bygget innenfor disse.

Nabovarsel er sendt Arne Bergo, regner ikke med det blir noen problemer der.

Bliir dobbel gipsvegger mot Bergo, er vel det som er kravet..?

Hører fra deg.

Mvh.

Torgeir Johannessen.

---

**Fra:** Larissa Dahl <[larissa.dahl@meland.kommune.no](mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no)>

**Sendt:** fredag 27. september 2019 15:07

**Til:** [torgeir.j@hotmail.no](mailto:torgeir.j@hotmail.no) <[torgeir.j@hotmail.no](mailto:torgeir.j@hotmail.no)>

**Emne:** trong for fleire opplysningar gbnr 41/51 naust

Hei!

Viser til søknad om oppføring av naust i sak 19/1893. Det mangler opplysninger om tiltakets ytre rammer, det er ikkje oppgitt bruksareal på naustet, bredde og lengde. Høyde på tiltaket oppgitt til 4,7 m, men innsendte tegninger er ikkje i målestokk. Vi gjør deg oppmerksom på at i reguleringsplanen er det tillatt maksimalt størrelse på naust BRA på 35 m<sup>2</sup>. Om tiltaket overskrider tillatt areal må det søkes om dispensasjon fra planbestemmelser. Om Du skal bygge 0 m fra nabogrense mot gbnr 41/85 Arne Bergo må det foreligge samtykke fra disse grunneigere eller må du søke om dispensasjon fra plan- og bygningslov §29-4 avstandskrav. Det skal være 1 m mellom byggene, ser slik ut at Du må på deg brannkravet her når Du bygget nytt naust 0 m fra andre.

Frist for å sende informasjon er satt til 30.10.19.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



**Meland kommune**  
- Eit samfunn for alle -