
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 26. november 2019 14:46
Til: 'Kjartan Stornes'
Emne: Mangler opplysninger i IG søknad sak 19/1606

Hei! Vil gjerne få tilsendt noen ansvarsretter for IG for hele boligen på gbnr 27/166.

Det er krav om avklarte foretak for uavhengig kontroll for lufttetthet og våtrom når IG for hele tiltaket søkes på en gang.

Litt uklart hvem har ansvarsrett for taktekking, ventilasjon, våtromsarbeid PRO/UTF. Er det L hus AS? Det må stå på gjennomføringsplan sammen med uavhengig kontrollerende for våtrom og lufttetthet. JMK Byggteknikk AS må stå på gjennomføringsplan siden de hadde PRO arkitektur og lagt ved samsvarserklæring på at jobben er ferdig 11.11.19.

Med vennleg helsing
Larissa Dahl
Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk

