

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarelig kontrollerende</b>	Foretak Bergen Takstsenter AS	Org.nr 98839046	Versjonsnr. 1	Dato 04.12.2019	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Bey</i>				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 27	Bnr. 166	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune MELAND	Adresse Heiane 35	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	Bergen Takstsenter AS/98839046	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for membran 6) Produktdokumentasjon for sluk 7) Produktdokumentasjon for slukmansjett				
Kontroll av testresultat til boligens tetthet	Bergen Takstsenter AS/98839046	1) Resultater fra lufttetthetsmåling 2) Dokumentasjon for gjennomført kvalitetssikring for måling av lufttetthet. 3) Rutine for kvalitetssikring for måling av lufttetthet				