

Meland Kommune
Postboks 79
5906 Frekhaug

Att: Anny Bastesen

Deres ref.

Deres brev av04.11.19

Vår ref. MHa



DONAR AS
Espehaugen 40
5258 Blomsterdalen

Telefon: 55 98 09 00
Faks: 55 98 09 01
E-post: post@donar.no

Bank: 9525 05 98034
Org.nr: 985 200 815 MVA
Rutine: 208

Sted, dato
Bergen, 18.11.2019

Prosjekt: Sagstad Skule
Vedrørende: Reklamasjon sak vassrør.

Viser til brev fra Meland kommune 04.11.2019.

Det blir på nytt fremmet krav vedrørende manglende utspyling av vannrør på Sagstad skule.

Denne saken har vært fremmet tidligere og vi har da avvist kravet i sin helhet. Vårt tilsvaer av 03.06.2019 ligger som vedlegg.

Ansvarsområdet ble grundig gjennomgått under prosjekteringen. Donar AS ved sin underentreprenør Arna & Åsane rørleggerservice hadde medtatt i sitt opprinnelige tilbud gjennomspyling og kloring av anlegget.


Meland kommune ønsket imidlertid å utføre dette selv og denne del ble da tatt ut av leveransen. Dette kommer frem i særmøte nr 2 post 8 og 9. (vedlagt.)


Mangler ved utførelse og påfølgende reklamasjoner som gjelder utspyling og kloring påhviler i dette tilfellet, som vi også presiserer i vårt svar av 03.06.2019, i sin helhet på Meland kommune.

Deres krav blir med dette avvist i sin helhet.

Ber om at faktura 50000784 krediteres.

Med vennlig hilsen
DONAR AS


Alen Begic
Daglig leder


Magnus Halsør
Prosjektleder

Vedlegg: 2

Prosjektnavn:	Sagstad Skule	Prosjektleder	Magnus Halsør
Adresse:	Sagstadveien 76	Anleggsleder	Eirik Lygre
Postnr:	Poststed:	Formann	Frank Robert Minde

Møtereferat:	Dato for møtet:	Sted:	Tid:
Særmøte/ Tverrfaglig.	19.10.18	Sagstad Skule	09.00 – 10.00
Nr. 2.			
Dato neste møte:	Sted:	Tid	
Ikke fastsatt			

Navn	Firma		Deltatt	Sendt referat
Eirik Lygre	Donar AS	EL	X	X
Magnus Halsør	Donar AS	MH		X
Frank Robert Minde	Donar AS	FRM	X	X
Håkon Anderson	Meland Kommune	HA		X
Ronny Landaas	Meland Kommune	RLA	X	X
Harry Finseth	Meland Kommune	HF		X
Egil Gripsgård	Meland Kommune	EG	X	X
Geir Teigland	Rune Nordahl AS	GT		X
Espen Omdal	Rune Nordahl AS	EO	X	X
Rune Lavik	Wikholm AS	RL	X	X
Andre Pletten	Wikholm AS	AP	X	X
Ståle Høyvik	Arna & Åsane Rør	SH	X	X
Marius Jentoft	Arna & Åsane Rør	MJ	X	X
Kristian Steen	Fagelektrikeren AS	KS		X
Tom Cato M. Rygh	Fagelektrikeren AS	TCR	X	X

Protokoll:

Post	Sak	Ansvar	Frist
	<p>Info. Årsaken til møte er å få avklaringer fra Meland Kommune på avgjørende og viktige saker. Dette for ikke å få stans i arbeidet. Formålet er også å få drøftet løsninger tverrfaglig på prosjektet.</p>		
1	<p>Brønn som er funnet bak ballbanen. Ronny Landaas kommenterer at denne brønnen er tinglyst og kan derfor ikke røres før Meland Kommune gir klarsignal for dette. Løsning på hva som skal skje med brønnen beskrives av Meland Kommune.</p> <p>Donar varslet i møte at den gir delvis driftsstans for grunnentreprenøren. Varsel om dette vil bli sendt Meland kommune i uke 42</p> <p>Det er gitt klarsignal fra Meland Kommune ved Ronny Landaas at brønnen kan lukkes igjen.</p>	<p>RLA</p> <p>EL</p> <p>RLA</p>	<p>Haster</p> <p>Uke 42</p>

2	Det etableres hjelpesluk hvor sykkelstativene monteres. Rør på 160mm skal brukes, ifølge Harry Finseth. Det etableres en ny kum mellom mur og bod, det strekkes et rør fra den nye kom og til kum utenfor for brakken.	SH EG/SH/ RLA	 Uke 43
3			
4	Kum hos Soltvedt flyttes ned i leiet ca. 2M Her kobles all som kommer i området i en kum. Kum flyttet.	SH/GT	Uke 43
5	Når vannet blir koblet ut i området må beboerne varsles. Arna & Åsane Rør opplyser at beboerne kan være uten vann i opptil 24 timer. Her må Meland Kommune vurdere tiltak. Skal det settes inn vanntanker til beboerne? Avventer løsning på dette fra Meland Kommune. Egil opplyser at kommunen har varslet beboerne om saken.	RLA/HF EG	Haster. Uke 42
6	Meland Kommune lager en skisse på strekk på rørføringer til kummer hos Soltvedt. Samt øvrige som skal tilknyttes nye vannkummer. Ronny Landaas hadde med tegning på møte, den er også sendt ut digitalt til Arna & Åsane og Rune Nordahl.	RLA/EG RLA/EL	Uke 42 Uke 42
7	Det er opplyst fra Egil Gripsgård at noen rør kan kappes, det må markeres på tegning/ skissen hvor dette kan gjøres. Alle rør som skal kappes er nå kappet.	RLA/EG	Uke 42
8	Meland kommune vil foreta gjennomlysning av kummer samt rengjøring får å se at eksisterende kummer kan brukes. Alle kummene i området er gjennomlyst, kun mindre skit ligger i rørene ifølge Egil.	EG EG	Uke 42 Uke 42
9	Meland kommune må avgjøre hvem som skal klore rørene før de lukkes igjen. I følge Harry ønske Meland kommune å gjøre dette selv. Dersom Meland kommune ikke utfører dette må vi få en rask tilbakemelding slik at Arna & Åsane kan utføre dette. I møte gir Egil Gripsgård beskjed at Meland kommune tar kloringsarbeidet.	HF/RLA	Uke 42
10	Rune Nordahl i samarbeid med Wikholm merker ut og tar vare på en del steiner som skal brukes både som murer og som sitte/pynte steinere rundt u området.	Espen/ Andre	43/44
11	De 2 gamle lekehusene fjerner Meland Kommune selv opplyser Ronny Landaas i møte.	RLA	43
13	Ved befaring ved lekeplass 7-9 år lager Rune Lavik en skisse med forslag til små justeringer, oversendes LARK.	RL	42
14	Lysstolpene ved ballbanen trekkes ut fra banen 1 til 2M. Dette kan være en kollisjonsfaktor ved lek på banen.	EL	43

Dato: 12.10.2018
Sted: Bergen

Eirik Lygre
Referent

Magnus Halsør

Fra: Eirik Lygre
Sendt: 5. november 2019 16:27
Til: Magnus Halsør
Emne: Fwd: SV: Vedr. nytt VA-anlegg på Sagstad

Denne ?

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Haakon Anderssen <haakon.anderssen@meland.kommune.no>
Dato: 03.06.2019 09:15 (GMT+01:00)
Til: Eirik Lygre <eirik@donar.no>
Ko: Harry Finseth <Harry.Finseth@meland.kommune.no>, Ståle Johan Høyvik <SHo@arnaror.no>
Emne: SV: Vedr. nytt VA-anlegg på Sagstad

Som nevnt i tidligere epost skulle det aldri ha kommet så store mengder inn i anlegget i første omgang. At man har vært påpasselig under montasje har vi svært liten tro på.

Med vennlig hilsen

Haakon Anderssen

Prosjektleder
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 453 76 411
Sentralbord 56 17 10 00
postmottak@meland.kommune.no



Meland kommune
-Eit samfunn for alle-

[Sjå brosjyren vår](#)

Fra: Eirik Lygre [mailto:eirik@donar.no]
Sendt: mandag 3. juni 2019 09:10
Til: Haakon Anderssen
Kopi: Harry Finseth; Ståle Johan Høyvik
Emne: Vedr. nytt VA-anlegg på Sagstad

Viser til din henvendelse vedr. nabo som skal ha fått grus og plastspoon i vannrøret.
Vedlegger særmøter referat nr. 2 og viser til post 8 og 9

Det ble på dette møte informert fra Harry Finseth at Meland Kommune selv skulle utføre spyling og kloring på benevnte rør.

Ønsker også å påpeke at Arna & Åsane Rørlegger Service AS ønsket og ta utspyling og kloring for Kommunen. Om det er kommet noe mindre smuss eller grusrester i rørene så skal nettopp en slik utspyling fjerne dette.

Donar AS avviser dette og mener dette er Meland Kommune sin sak og løse.

Med vennlig hilsen

| Eirik Lygre | Anleggsleder/ Mester |
| Mobil: +47 926 12 385 | Kontor: +47 55 98 09 09 |



| Donar AS | Espehaugen 40 | 5258 Blomsterdalen | **Se vår nye webside:** www.donar.no |

Fra: Ståle Johan Høyvik <SHo@arnaror.no>
Sendt: 31. mai 2019 11:29
Til: Haakon Anderssen <haakon.anderssen@meland.kommune.no>
Kopi: Eirik Lygre <eirik@donar.no>
Emne: SV: Vedr. nytt VA-anlegg på Sagstad

Hei Haakon , dette var kjedelig og vi har vert meget påpasselige ved montering , litt overraskende det kommer så lang tid etter driftsettelse av anlegget ?? kan det komme fra en annen del av anlegget ?
Det sagt så var det dere selv som valgte ta utspyling/kloring og rensing så dette er utført av dere selv før anlegget da ble koblet inn og drift satt da dette gjøres samtidig , se særmøte referat som forteller denne beslutningen pkt. 9.

Håper det løser seg med beboeren greit.

God helg

Mvh

Ståle J. Høyvik

Daglig leder og

Teknisk ansvarlig/Avdelingsleder kulde

Mobil 95254602

Web <http://www.arnaror.no>



Hardangerveien 871, 5267 Espeland

Fra: Eirik Lygre <eirik@donar.no>
Sendt: 29. mai 2019 16:17
Til: Ståle Johan Høyvik <SHo@arnaror.no>; Haakon Anderssen <haakon.anderssen@meland.kommune.no>
Emne: Fwd: Vedr. nytt VA-anlegg på Sagstad

Hei Ståle.
Får en bekymringsmelding fra Meland Kommune.

Kan du besvare denne henvendelsen.

Mvh. Eirik Lygre Donar AS

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Haakon Anderssen <haakon.anderssen@meland.kommune.no>

Dato: 29.05.2019 15:16 (GMT+01:00)

Til: Eirik Lygre <eirik@donar.no>

Ko: Harry Finseth <Harry.Finseth@meland.kommune.no>

Emne: Vedr. nytt VA-anlegg på Sagstad

Hei

Vi har fått en henvendelse fra en nabo som har fått varmtvannstanken sin ødelagt av plastrester og sand/grus, og i tillegg har måttet demontere og rengjøre armaturer i huset sitt. Etter som dette er et nytt anlegg må dette ha kommet under montasjen av rørene, og det er en klar forventning til at man tar de nødvendige skrittene for å hindre at plastspen fra rør og sand/grus i store mengder finner veien inn i anlegget.

Ber om at dere tar tak i saken snarest.

Med vennlig hilsen

Haakon Anderssen

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 453 76 411

Sentralbord 56 17 10 00

postmottak@meland.kommune.no



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -

[Sjå brosjyren vår](#)