

# INNMÅLINGSRAPPORT

Tiltak: Einebustad

Stad: gnr.20 bnr.2, Meland kommune.

Måledato: 19.09.2014

Målt: grunnmur

Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ Smartnett og måleband

Bygget er målt inn ved hjelp av måleband frå 3 hjelpepunkt målte med gps.

I tillegg er målt inn topp kumlokk minirensanlegg.

**Bygget har litt endra plassering i forhold til stikningsdata og situasjonsplanen. Dette må ansvarleg søkjar ta hand om.**

Høgde ferdig golv underetasje: H= 110.5m. Høgde snitt-teikning: H=110.5m.

Isdalstø 03.10.2014

Kjartan Medaas

Medaas Oppmåling

Vedlegg: Plott og koordinatliste, tekst og kof-format.

Sendt: Odd Arne Apold, epost

Langenes bygg AS v/ Vidar Langenes, epost

Meland kommune v/ Anngunn Gullbrå, epost