

---

**Fra:** Kristin B Bagne <kbb@nhk.no>  
**Sendt:** 27. februar 2014 13:07  
**Til:** Postmottak Meland  
**Emne:** Melding fra Norsk Heiskontroll om avstengt Personheis  
(NINR: 3125647753)

Norsk Heiskontroll ved Ingvald Eilert Sagstad foretok 28.01.2014 sikkerhetskontroll av Personheis NINR. 3125647753, Sagstad Skole. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2011 og med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Byggteknisk forskrift og i det omfang myndighetene har bestemt.

Ved kontrollen ble det registrert følgende feil, som kan medføre vesentlig fare for personsikkerheten:

#### 5.1 Fjernalarm virket ikke

I medhold av Byggteknisk forskrift (TEK10) til Plan- og bygningsloven, Administrative bestemmelser for løfteinnretninger pkt. 1, avsnitt c, varsles kommunen med dette at løfteinnretningen ble satt ut av drift.

Fullstendig rapport kan fås på 1256 Meland kommunes hjemmesider:

[http://web.nhk.no/komma/tblKontrol\\_maint.asp?KontrollId=250792&NhkNr=3125647753](http://web.nhk.no/komma/tblKontrol_maint.asp?KontrollId=250792&NhkNr=3125647753)

Glemt passord eller brukernavn? Send e-post til: <mailto:ok3@nhk.no>

Med hilsen  
Norsk Heiskontroll