

| | |
|-------------------|-------------|
| Kommunens saksnr. | Prosjektnr. |
|-------------------|-------------|



Samsvarserklæring

Pbl § 24-1, SAK10 kapittel 12

| Erklæringen gjelder | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------|----------|-------------|-----------------|----------------------|
| Eiendom/ byggsted | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. |
| | Adresse ORRHØYEN | | | | Postnr. 5918 | Poststed FREKHAUG |

| Foretak | |
|--|-------------------------------|
| Foretakets navn SKARSVÅG RØR OG INTERIØR AS | Organisasjonsnr. 979679149 |

| | |
|--------------------------|---|
| Ansvarsrett gitt dato | Arbeidet innen ansvars- området er avsluttet <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei |
|--------------------------|---|

| Ansvarsområde | |
|--|---|
| Hentet fra søknad om ansvarsrett | Funksjon (PRO, UTF) UTF |
| | Beskrivelse av ansvarsområde UTF UTV RØRINSTALLASJONER |

| Ansvarlig for prosjektering: | |
|---|--|
| Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi: | |
| <input type="checkbox"/> Rammetillatelse | <input checked="" type="checkbox"/> Igangsettelse/tillatelse/ ett-trinns tillatelse |
| <input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse | <input type="checkbox"/> Ferdigattest |

| Ansvarlig for utførelse: | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse – Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest | |
| Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for | |
| Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse | |
| <input type="checkbox"/> Ferdigattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest | |

| Bekreftelser | |
|--|--|
| Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets system. | |
| <input type="checkbox"/> Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK10 alternativt TEK | |
| <input type="checkbox"/> Prosjektering verifisert i samsvar med dokumentasjon av løsninger i TEK10 alternativt TEK | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utførelse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag. | |

| Erklæring og underskrift | | |
|--|----------------------------|--|
| Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. | | |
| Dato 12.12.2014 | Foretakets underskrift | Gjentas med blokkbokstaver MERETE N. SKARSVÅG |



Aquapartner
Østerskogen 56
4879 GRIMSTAD

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/411 - 14/17697

Saksbehandlar:
Reidun Iden Lædre
reidun.i.ladre@meland.kommune.no

Dato:
18.11.2014

Godkjenning - utsleppsløyve Orrhøyen, gbnr. 9/2.

Administrativt vedtak. Saknr: 329/2014

Saksutgreiing:

Det er i dokument, dagsett 22.01.2014, motteke 24.01.2014, søkt om utsleppsløyve for kommunalt avlaupsvatn i samband med avlaupsleidning på Orrhøyen, Hjertås i Meland kommune. Noværande utsepp frå Orrhøyen er i dag privat og vert ført til Herdlefjorden utan reinsing.

Dokumenta syner no at utseppet skal reinsast i slamavskiljar med 3 kammer og med samla volum på 40 m³. Det skal etablerast ein ny 160 mm avlaupsleidning, på omlag 170 meter fram til slamavskiljaren. Etter slamavskiljaren vert det lagt ein ny DN 110 PE-leidning som skal koplast saman med eksisterande DN 110 PE-leidning som går til - 30 meters djupn under LLV i Herdlefjorden. Reinsesystemet er dimensjonert for 50 bustader, 250 pe.

Det ligg føre avtale frå eigar av gbnr 9/2 om rett til å plassera slamavskiljar og leggja og vedlikehalda leidningar.

Meland kommune skal vera ansvarleg for utseppet.

Utsleppet vart nabovarsla 08.01.2014. Det kom to merknader frå bebuarar i Orrhøyflaten 8 og 10. Merknad frå Orrhøyflaten 10 vart teken til følgje. Heimelhavarane vart informert om dette i brev frå konsulentfirma Aquapartner, dagsett 05.02.2014.

Slamavskiljaren vart flytta og det vart utarbeidd nye teikningar. Nytt nabovarsel vart sendt 24.06.2014.

Meland kommune har i skriv, motteke 14.11.14, fått opplyst at det ikkje er motteke merknader i samband med ny nabovarsling.

Vurdering:

Utsleppsløysinga det er søkt om, er i samsvar med gjeldande krav i området. Meland kommune kan difor gje utsleppsløyve som omsøkt på vanlege vilkår for slike utslepp, og i medhald av «Forskriftom begrensing av forurensing» sin § 13-5, som gjeld utslepp av kommunalt avlaupsvatn frå mindre tett busetnad.

Anlegget skal etablerast og drivast i samsvar med krava i forureiningsforskrifta § 13-6 til §13-16.

Tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningslova.

Ettersom søknaden ikkje endrar på trace på avlaupsleidningen i sjø, er det ikkje naudsynt med ny godkjenning frå Bergen og Omland Havnevesen.

Vedtak:

«Meland kommune gjev i medhald av «Forskrift om berensing av forurensing» sin § 13-5 utsleppsløyve for kommunalt avlaupsvatn i samsvar med søknad dagsett 02.01.2014, kart dagsett 24.06.2014 og supplerande dokumentasjon motteke 14.11.2014 og på følgjande vilkår.

1. Avlaupet skal gå via slamavskiljar som omsøkt, med volum 40m³ og med 3 kammer.
2. Frå slamavskiljaren skal avlaupsvatnet førast i eksisterande tett leidning til sjø.
5. Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningslova. Arbeidet må ikkje setjast i gong før slik godkjenning ligg føre.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunnjævast.

Gebyr for sakshandsaming følgjer vedlagt.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Reidun Iden Lædre
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

VA_Orrhøyen_byggesakstegning - H1

Kopi til:

Fylkesmannen i Hordaland,
Miljøvernavdelinga
Meland kommune

her

Mottakere:

Aquapartner

Østerskogen 56 4879

GRIMSTAD