



vassbakk & stol

WWW.VASSBAKK.NO

Meland kommune
v/Byggjesaksansvarleg
Postboks 79
5906 Frekhaug

Deres ref : 125620090002

Vår ref.: OJO

26.1.2015

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann Gnr. 22 Bnr.236

Vi viser til søknad om tillatelse til etablering av lagerhall/verksted på gnr. 22 bnr. 236 på næringsområdet Mjåtveit i Meland kommune. I den forbindelse er det tenkt plassert en betongplate foran bygg som er tiltenkt som spyleplass for anleggsmaskiner. Betongplaten vil ha slisserenne med oppsamling av spylevann. Vannet skal føres via en oljeutskiller før dette tilbakeføres til eksisterende avløpssystem.

Tiltaket faller inn under virkeområde § 15-1 avsnitt e) verksteder og klargjøringsentraler for kjøretøyer og anleggsmaskiner.

Iht. Forskrift om begrenning av forurensing §15 søkes det herved om tillatelse til etablering av nytt utslipp iht. forskriftens § 15-4

1. Nødvendige opplysninger

- a. Ansvarlig for utslipp:
Vassbakk & Stol AS
Morvikbotn165
5122 Morvik
- b. Utslipet skal drives i samsvar med kravene i forskriftens § 15-7
- c. Utslipp skal kontrolleres ved at vann fra spyleplass ledes til oljeutskiller **renseklasse 1** av type SUK. Vedlagt er datablad, drift- og vedlikeholdsinstruks, skisse over aktuell utskiller samt produktsertifikat fra leverandør.
- d. Se vedlagt kart for plassering av avløpsanlegg
- e. Utslippes ledes inn på eksisterende avløpssystem. Oljeutskiller er dimensjonert for 15 l/sekund. Dette tilsvarer 54000 liter/time og vil være rikelig dimensjonert for å takle både regnvann og spylevann på den aktuelle oppsamlingsflaten som er ca. 350 m².

BERGEN

Morvikbotn 165 – N-5122 Morvik
Telefon **+47 55 19 72 80**
Telefaks +47 55 19 72 81
bergen@vassbakk.no

HAUGALANDET

Postboks 63 –N- 4291 Kopervik
Telefon **+47 52 85 78 30**
Telefaks +47 52 85 31 17
mail@vassbakk.no

STAVANGER

Forusbeen 248 – N-4312 Sandnes
Telefon **+47 51 70 96 50**
Telefaks +47 51 70 96 51
sandnes@vassbakk.no

- f. Da utslippet slippes inn på eksisterende avløpssystem og det monteres oljeutskiller av rensklasse 1 (maksimalt 5mg/l utslipp til resipient) er det søkers oppfattelse at ingen øvrige interesser foruten Meland kommune bli berørt av dette tiltaket.
- g. Meland kommune varsles med denne søknad, ingen øvrige interesser varsles.

Med vennlig hilsen
Vassbakk & Stol A/S


Vassbakk & stol
Bjørn Lindstad – Avdelingsleder

BERGEN

Morvikbotn 165 – N-5122 Morvik
Telefon +47 55 19 72 80
Telefaks +47 55 19 72 81
bergen@vassbakk.no

HAUGALANDET

Postboks 63 –N- 4291 Kopervik
Telefon +47 52 85 78 30
Telefaks +47 52 85 31 17
mail@vassbakk.no

STAVANGER

Forusbeen 248 – N-4312 Sandnes
Telefon +47 51 70 96 50
Telefaks +47 51 70 96 51
sandnes@vassbakk.no