



Miljøretta helsevern v/Grethe Elin Mjelde
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/1154 - 14/3339

Saksbehandlar:
Hogne Brunborg
hogne.brunborg@meland.kommune.no

Dato:
07.03.2014

Rossland skule - Vedrørende godkjenning- 2012

Viser til brev frå Miljøretta helsevern, datert 15.02.12

Her er ei liste over det som er utført/utbeta sidan denne rapporten.

Avvik	
Punkt 1	Det er utarbeida rutiner for skriftleg dokumentasjon av temperatur på kjølfrys.
Punkt 2	Leiande reinhaldar har levert dokumentasjon for hovudreingjøring. No er reinhaldet konkuranseutsett. Firmaet som utfører reinhaldet gjer det i høve til Insta 800 standard.
Punkt 3	Gymsal gang og garderober er rehabilitert. Bassenganlegget ligg ikkje inne i nokon langsiktige planar.
Punkt 4 og 5.	Vaktmeister har jamleg tilsyn av dette og har den dokumentasjonen som trengs.
Punkt 6	Vasslekasje er ordna og kontrollert.
Punkt 7	Sida sist tilsyn er det satt inn nye vindauge med sol avdempande glastruter. Det er ventil i dei nye glasa, det var det ikkje i dei gamle. Ventilasjonsanlegg er innarbeid i investeringsbudsjettet til Meland kommune.
Observasjonar	
§ 19, Inneklima/luftkvalitet	Det har vel vert fleire undersøkingar på datarom og eldste delen av paviljongbygg sidan sist tilsyn, utan det er påvist noko. I biblioteket er det sett inn vindauge med ventilar. Ventilasjonsanlegg er innarbeid i investeringsbudsjettet. Det er satt inn solavdempande glastruter i heile fasaden på solsida av bygget.
§21 Lydforhold.	Musikkrommet er ikkje i bruk. Det er stengt.

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

	Det er satt opp lydvegg mellom rektor sitt kontor og sekretær. Det er ikkje skifta
§ 23 Sanitære forhold	Heile guttetoalettet er rehabilitert. Det er fliser på alt. For å unngå at urinlukt sit seg i fugene er det brukt ein 2 komponent fugemasse som det ikkje er mulig at noko kan trekke ned i. Rehabilitering av jentetoalettet står for tur og blir påbegynt med det første.
Anna	
§ 14, Tryggleik og helse	Det er tilgjengeleg augeskyljevæske på formingsavdeling og naturfag. Kjemikaliar er forsvarleg innelåst.

Med helsing

Hogne Brunborg
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Jens Erik Dahl
Tord Moltumyr

Mottakere:

Miljøretta helsevern v/Grethe Elin Kvernhusmyrane 5914
Mjelde 20

ISDALSTØ