
Fra: Andre Bjørndal <andre@byggadmin.no>
Sendt: 22. april 2015 13:59
Til: Anne-Lise Næs Olsen
Emne: SV: Moldekleiv gnr/bnr 27/75. Endring av reguleringsplan.
Vedlegg: Veg 9 prosjektert og AS-B.pdf

Hei.

Vedlagt følger lengdeprofil av veg 9, prosjektert ihht reguleringsplan og ferdig bygd.

Den 25.03. foretok me innmålingar langs vegen for å dokumentera stigning på vegen, sjå vedlagt lengdeprofil. Det viser at mellom profil 25-60 er stigninga på ferdig veg 16,6 %.

I vedteken reguleringsplan er det mellom om lag profil 10 og 40 satt ein høgdeforskjell på 5 høgdemeter. Dette gir ein stigning på 15,8 %. Mellom om lag profil 40 og om lag 90 er det satt ein høgdeforskjell på 5 meter som gir ein stigning på 6,6 %

Det er tidligere krevd at stigningen ikke skal være over 12,5 %.

Før vi lager endelig løsning for vegen ber vi om tilbakemelding på følgende:
Kan vegen være bygget med 16,6 % stigning eller skal vi endre denne slik at stigningen ikke blir over 12,5 %

Andrè Bjørndal
Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS
Pb. 103 5649 Eikelandssosen
Mobil: 95042104
e-post: andre@byggadmin.no