

---

**Fra:** Tore Johan Erstad  
**Sendt:** 20. mai 2015 11:31  
**Til:** 'fureskjegget.as@gmail.com'  
**Kopi:** 'firmapost@arkes.no'  
**Emne:** Oppføring av naust på gbnr 40/7 i Meland kommune - Tilkopling til kommunalt vannforsyningsanlegg

God dag, Svein Lekven

Jeg behandler nå søknad om IG for oppføring av naust på ovennevnte eigedom, og trenger noen avklaringer ift søknaden om tilkopling til kommunalt vannforsyningsanlegg. Jeg lurar på følgende:

1. Er det riktig at det skal legges inn vann i alle fem naustene, slik tegningen vedlagt søknad om rammeløyve og tilkopling kan tyde på? (Det er også søkt om ansvarsrett for innvendig uttak av vann.) Reidun hos oss hadde etter samtale med tiltakshaver fått en oppfatning av at det kun var snakk om utvendig kran. Dersom det er tale om innvendig vannuttak i alle naustene, vil kommunen stille krav om en løsning for håndtering av utslipp (gråvannutslipp). Dersom det kun er utvendig kran, kreves ikke utslipp.
2. Kommunen vurderer å kreve at det installeres vannmåler, da jeg antar at naustene skal leies ut/selges (næring).

Jeg ber om tilbakemelding/synspunkter til disse punktene, og avventer søknadsbehandlingen til jeg hører fra deg. Kopi til ansvarlig søker til orientering.

Med venleg helsing  
Tore Johan Erstad  
Konsulent, byggesak  
E-post: [Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no](mailto:Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no)