

MILJØRETТА HELSEVERN

AUSTRHEIM - FEDJE – GULEN – LINDÅS – MASFJORDEN – MELAND – RADØY

Meland ungdomsskule

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/2184 - 15/37917

Saksbehandlar:

Grethe Elin Mjelde

grethe.elin.mjelde@lindas.kommune.no

Dato:

18.12.2015

MELAND UNGDOMSSKULE - TILSYNSRAPPORT 2015

Den 17.12.15 gjennomførte Miljøretta helsevern ved teknisk-hygienisk ingeniør Grethe Elin Mjelde eit tilsyn etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v." på Meland ungdomsskule. Internkontrollsystemet, inneareal og uteareal vart inspisert.

Rektor Hilde Brendehaug Hugaas og verneombod Bjørn Erling Waage møtte for verksemda.

➤ *Tilsyn*

Meland ungdomsskulehar i dag 140 elevar og 29 tilsette.

§ 4; Ansvar. Internkontroll

- Denne er tilfredsstillande.

Det vart ikkje avdekt avvik i høve til miljøretta helsevern.

➤ *Merknad*

§ 9; Utforming og innreiing

- Skulen er berekna for ca. 175 elevar og har i dag 140 elevar. Grunna storleiken på einskilde klassetrinn, var det tvil om to klasserom tilfredsstillar arealnorma. Kommunen må undersøkje om klasserom 202 (29 elevar), og klasserom 10 (23 elevar) har tilfredsstillande arealnorm. Det bør vere min. 2 m² pr. elev. Areal til tilsette kjem i tillegg. Skulen må leggje til rette for at alle elevar har tilfredsstillande areal.
- Skulen manglar solavskjerming i kantinebygg og mellombygg. Skulen er i gang med innkjøp av solavskjerming for dei rom som treng dette.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 57 70
Telefaks +47 56 37 50 01

Med helsing

Tord Moltumyr
kommuneoverlege

Grethe Elin Mjelde
teknisk-hygienisk ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Lenk til forskrift og rettleiing:

<http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928>

<http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-barnehagen/Sider/default.aspx>

Kopi til:

Hilde Brendehaug Hugaas

Jens Dahl

Rådmann