



NGIB

Førebyggjande avdeling Brannvern

Stølen 7

5911 ALVERSUND

Referanser:

Dykkar:

Vår: 15/3184 - 16/499

Saksbehandlar:

Randi Rotevatn Minde

randi.r.minde@meland.kommune.no

11.01.2016

Svar på tilsynsrapport Meland sjukeheim (gamle delen)

Viser til tilsynsrapport etter gjennomført branntilsyn ved Meland Sjukeheim (gamle delen), datert 18.11.15.

1. For å rette opp avviket med manglande dør tersklar og slepelist, vert dette no ettermontert på dører til pasientrom i fløy B, Nordgardstunet. Dette er tatt opp med teknisk avdeling som går i gang med dette arbeidet.
Teknisk avdeling v /vaktmester arbeider med dette arbeidet og tek dette fortløpande. Arbeidet ferdigstilt innan 1.mai 2016.
2. Når det gjeld merknad etter tilsynet er vert dette arbeidd med:
 - Vaktmester monterer veggfeste til ladar til rullestol der dette er hensiktsmessig snarast råd og innan 4 veker.
 - Dør til vaskerom v/ kjøkken vert no halde lukka då dette er eiga branncelle. Det er satt opp oppslag om dette på døra og døra er no lukka att.
 - Dørene i den nye avdelinga er justert ned i høvet til at dei ikkje opnar seg med for stor kraft / hastighet. Dette er noko avdelinga har sett på som eit problem, men er no tilfredstillande løyst.

Med helsing

Randi Rotevatn Minde
leiar Meland sjukeheim

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Erik Knag Johannesen
Ronny Landaas

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Mottakere:

NGIB

Førebyggjande
avdeling
Brannvern

5911

ALVERSUND

Postmottak Lindås