


Samsvarserklæring

Samsvarserklæring med garanti

KUNDE 101639 - Meland kommune Fakturamottak Postboks 79 5906 Frekhaug	FRA Bergen Elektro Team AS Kanalveien 117A 5068 BERGEN Saksbehandler: André Stenhjem	Telefon: 55270102 E-post: post@bet-as.no Autorisert Tele-installatør
ORDRE / DATO Ordre nr: 5426 11. januar 2016	ARBEIDSTED Pumpestasjon v/Esso / Harry Finseth	KONTAKT Alarmskap Pump.stasj.v/esso 56171000

Arbeidsbeskrivelse
Installasjon av Alarmskap Galtenesvegen

Anleggsbeskrivelse			
Gjelder for <i>Alarmskap</i>		Utvidelse	
Type anlegg <i>Pumpestasjon</i>		Driftsbygninger	
Utført i henhold til		NEK 400:2014	
Måler nr.			
Byggeår		2015	
Senere utbedret		2016	
Risikovurdering			
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	Ja		

Dato 11.01.2016	Kontrollert av:  André Stenhjem
---------------------------	---



Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.



Erklæring om samsvar skal i følge § 13 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Dato: 11.01.2016	Underskrift, installatør:  Bergen Elektro Team AS Kanalveien 117 A, 5068 Bergen Tlf: 55 27 01 02 Faks 85 03 86 65 Org.nr. NO 988 935 247 MVA
----------------------------	--

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

KUNDE	FRA	
101639 - Meland kommune Fakturamottak Postboks 79 5906 Frekhaug	Bergen Elektro Team AS Kanalveien 117A 5068 BERGEN	Telefon: 55270102 E-post: post@bet-as.no Autorisert Tele-installerør
	Saksbehandler: André Stenhjem	
ORDRE / DATO	ARBEIDSTED	KONTAKT
Ordre nr: 5426 11. januar 2016	Pumpestasjon v/Esso / Harry Finseth	Alarmskap Pump.stasj.v/esso 56171000

Anleggsbeskrivelse			
Gjelder for <i>Alarmskap</i>		Utvidelse	
Type anlegg <i>Pumpestasjon</i>		Driftsbygninger	
Utført i henhold til		NEK 400:2014	
Måler nr.			
Byggeår		2015	
Senere utbedret		2016	
Risikovurdering			
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	Ja		
Visuell kontroll			
Er utstyr montert i henhold til monteringsanvisning og CE-merket dersom det er påkrevet?	Ja		
Er kabler og utstyr betryggende festet?	Ja		
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	Ja		
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	Ja		
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?	Ja		
Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?	Ja		
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?	Ja		
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?	Ja		
Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?	Ja		
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?	Ja		
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	Ja		
Er anlegget tilstrekkelig merket?	Ja		
Er alle tilkoblinger riktig utført?	Ja		
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	Ja		
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	Ja		
Er det montert nødvendige overspenningsvern?	Ja		
Måling/prøving			
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?	Ja		
Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?	Ja		400 megaohm
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	Ja		
Er det kontrollert spenningsfall?	Ja		
Er anlegget funksjonstestet?	Ja		

Dato
11.01.2016

Kontrollert av:



André Stenhjem



Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.




NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utførelse. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

Rapport fra risikovurdering

KUNDE 101639 - Meland kommune Fakturamottak Postboks 79 5906 Frekhaug	FRA Bergen Elektro Team AS Kanalveien 117A 5068 BERGEN Saksbehandler: André Stenhjem	Telefon: 55270102 E-post: post@bet-as.no Autorisert Tele-installatør
ORDRE / DATO Ordre nr: 5426 11. januar 2016	ARBEIDSTED Pumpestasjon v/Esso / Harry Finseth	KONTAKT Alarmskap Pump.stasj.v/esso 56171000

Rapportens omfang			
Hele anlegget	Nei		
Anleggsdel		Alarmskap	
Anleggssikkerhet			
Skal oppdraget planlegges og utføres i henhold til NEK 400?	Ja		
Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?	Ikke aktuelt		
Er de ytre påvirkningene for installasjonen normale?	Ja		
Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen skal brukes til?	Ja		
Har du nødvendige opplysninger om nytt og evt. eksisterende utstyr?	Ja		
Har du nødvendig informasjon for å planlegge jordingsanlegget?	Ikke aktuelt		
Har du vurdert om det bør monteres overspenningsbeskyttelse?	Ja		
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med installasjon av skjult varme?	Ja		
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med installasjoner i våtrom og/eller badstu?	Nei		
Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom? (Jordfeilbryter, allpolig brudd etc.)	Ja		
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utstyr som medfører fare for høye temperaturer (innfelt belysning etc.)?	Ja		
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utvendig kabelanlegg i luft og/eller jord?	Ja		
Anleggssikkerhet			
Skal arbeidet utføres uten inngrep i en eksisterende installasjon?	Ja		
Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag?	Ja		
Kan oppdraget utføres uten fare for å forringe kvaliteten på øvrig bygningsteknisk utførelse?	Ja		
Kompetanse			
Har personale som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?	Ja		
Eventuelt			
Har du vurdert alle forhold og har tilgang til alle opplysninger som har betydning for denne risikovurderingen?	Ja		
Informasjon			
Har du informert eier/bruker om de valg du har lagt til grunn for prosjekteringen?	Ja		

Dato 11.01.2016	Risikovurdert av:  André Stenhjem
---------------------------	---

 Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema.  NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utførelse. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.