



Fylkesmannen i Hordaland

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/182 - 16/1154

Saksbehandlar:

Berit M.Eskeland

Berit.Eskeland@meland.kommune.no

Dato:

21.01.2016

## Melding om avvik

Meland kommune er i gang med prosjektet «Separering Grønlandsområdet – Frekhaug». Tiltaket ligg inne i vår tiltaksplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø. Det er nødvendig å separere avlaupssystemet i Grønlandsområdet fordi det i dag kjem inn store mengder framandvatn i avlaupsrøyra. Ved store nedbørmengder eller snøsmelting er dette eit problem ettersom kommunen sitt avlaupsreinseanlegg på Varnappen blir overbelasta.

I samband med prosjektet vart det oppdaga vesentlege manglar med reinseanlegget på Varnappen som har ført til at anlegget må byggast om. Ombyggingsarbeidet er planlagt å foregå fram til utgangen av februar 2016. I dette tidsrommet må vi i perioder sende avlaupet ureinsa ut i Salhusfjorden. Utsleppsledininga ligg på meir enn 30 m djupne.

Vi vil melde i frå så snart tiltaket er gjennomført.

Med helsing

Anny Bastesen  
sektorsjef teknisk

Berit M.Eskeland  
rådgjevar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Mottakere:

Fylkesmannen i Hordaland

---

#### Postadresse

postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

#### Kontakt

www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722  
Org.nr. 951 549 770

Kartinno: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)