

Sjekkliste

Ettersynsservice 1



Kunde	Fra
12781 - Meland Kommune Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG	ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5015 EIDSVÅG Saksbehandler: Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Telefaks: 21979831 E-post: heisservice.tkeno@thyssenkrupp.c

Ordre / dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr: 106128 25. januar 2016	909 Meland Ungdomsskole (Cibes) 5918 FREKHAUG	

1.Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	Utført		
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.6 Kontroll av drivskive /bæremidlene	OK		
1.8 Kontroller bremsens funksjon	OK		
1.9 Kontroller olje stand på maskin	Ikke aktuelt		
1.12 Kontroll av regulatorens funksjon	Ikke aktuelt		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.16 Nødinstruks / nødåpnernøkkel	OK		
2.Sjakt			
2.1 Rengjøre / Støvsuge	OK		
2.3 Funksjonsteste grensebrytere	OK		
2.5 Smøring ledeskiver	Ikke aktuelt		
2.6 Kontroll av regulator / regulator wire	Ikke aktuelt		
2.8 Kontroll av bæremidlenes oppheng stol / motvekt	Ikke aktuelt		
2.10 Kontroll av følgekabler	OK		
2.11 Kontroll av sjaktbelysning	OK		
3.Sjaktører			
3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.2 Kontroll av glass (der det finnes)	OK		
3.3 Kontroll av klaring låstrinser	OK		
3.8 Kontroll av dørtrinser	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktører	OK		
3.12 Kontroll av synkroniseringstau	Ikke aktuelt		
4.Heisstol			
4.4 Kontroll av fang og slakketaus kontakt	Ikke aktuelt		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.9 Kontroll av stoldør kontakter	Ikke aktuelt		
4.11 Kontroll av styresko	OK		
4.14 Kontroll av stoppenøyaktighet	OK		
5.0 Byggteknisk			
5.1 NHK-Rapport nullstilt	Ja		

Dato 25.01.2016	Underskrift, ansvarlig montør:  Bjørn Terje Thomassen
--------------------	--