



Statens vegvesen

Meland kommune
Postboks 79
5906 FREKHAUG

Øyvind H. Oddekalv

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler
Helge Gilberg

Vår referanse:
15/246572-8

Deres referanse:
16/695 - 16/5008

Vår dato:
10.03.2016

Defekte veilys på Mjåtveit, Meland kommune

Viser til deres henvendelse vedrørende defekte veilys på Fv564 Mjåtveit.

Dette anlegget har omfattende jordfeil over en lengre strekning. En del av den aktuelle strekningen er derfor gjort strømløs, i den hensikt å sikre personer mot utilsiktet strømgjennomgang. Jordfeilene som har forårsaket dette, er lokalisert til å være på flere steder, både internt i mastene og i kabler forlagt i grunnen mellom mastene.

Grunnet jordfeilsituasjonen i anlegget, vil Statens Vegvesen utføre en omfattende utbedring av anlegget i den hensikt å forhindre at ytterligere feil oppstår i fremtiden. Dette har derfor tatt lengre tid enn det som er vanlig ved feilretting på veglysanlegg.

Statens Vegvesen vil prioritere utbedring av strekningen fra Esso til kryss Mjåtveitmarka, før resterende strekning blir utbedret. Utbedringer av første strekning vil iverksettes snarest.

Med hilsen

Gilberg Helge

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

