

MELAND KOMMUNE
Meland kommune vass-og avlaupsverk
Postboks 79
5906 FREKHAUG

Deres ref:
Vår ref: 2016/091797
Dato: 03.06.2016
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED HØYDEBASSENG, BEHANDLINGSANLEGG, INNTAKSPUNKT, TRANSPORTSYSTEM OG VANNFORSYNINGSSYSTEM

Mattilsynet viser til revisjon i forbindelse med det nasjonale tilsynsprosjektet for drikkevann i 2016, der fokus er på vannverkernes beredskap.

Mattilsynet gjennomførte 31.05.2016 revisjon hos Meland kommune vass-og avlaupsverk.

Til stede fra virksomheten var Any Bastesen, Egil Gripsgård, Harry Finseth og Jan Andersen. Fra Mattilsynet møtte førsteinspektør Helge Nordal (revisjonsleder) og førsteinspektør Victor Martin Horvath (revisor).

Fritekst

Tilsynet omfattet

- Meland Vassverk Meland kommune

Hovedinntrykk

Mattilsynet hadde generelt et godt inntrykk av den daglige driften av vannforsyningen og har inntrykk av god kompetanse på området. Under revisjonen ble det likevel gitt et varsel om vedtak angående manglende plan for beredskapsøvelser, samt at det ikke er utført noen beredskapsøvelser for drikkevannforsyningen. Det ble også gjort noen observasjoner som gjør at vi velger å påpeke plikt.

Vi har derfor sett det nødvendig å varsle følgende vedtak:

Varsel om vedtak om pålegg

Virksomheten må etablere en skriftlig plan for beredskapsøvelser.

Varsalet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap

Vi har observert:

Det finnes ikke skriftlig plan for beredskapsøvelser.

Det har ikke vært gjennomført beredskapsøvelser.

Mattilsynet vurderer dette slik:

En beredskapsplan skal ha som mål å opprettholde forsyning av helsemessig trygt drikkevann til mottakerne under alle forhold. Beredskapsplanen skal beskrive vannverkets tiltak for å håndtere uønskede hendelser. Beredskapsplanen skal være forankret i ROS-analysen.

Beredskapsøvelser skal i sum øve/trene alt aktuelt mannskap i beredskap. Utstyr beregnet brukt i beredskap skal testes med jevne mellomrom. Øvelser kan være i ulik form og omfang og skal være tilpasset vannverkens størrelse og organisasjon. Hensikten med øvelse over tid er å teste hele beredskapsplanen.

Mattilsynet vurderer dette som et regelbrudd som kan sette vannforsyningen i fare. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Frist for gjennomføring vil bli satt til:

01.10.2016

Påpeking av plikt

Mattilsynet fant forhold som ikke er i tråd med regelverket. Vi minner om at dere har plikt til å følge regelverket på alle punkt.

Vi har observert:

En forholdsvis stor hendelse på vannforsyningen som oppstod påsken 2016 er ikke avviksbehandlet og Mattilsynet ble ikke informert.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Ved overskridelse av vannkvalitetskravene skal vannverkseier varsle tilsynsmyndighetene slik det er bestemt i drikkevannsforskriften. Vannverket skal også varsle Mattilsynet ved svikt i vannmengde, for eksempel ved større rørbrudd.

Vi har observert:

Liste over nøkkelpersonell finnes ikke i beredskapsplanen.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Vannverkseier skal gjennom internkontrollen ha kartlagt mulige farer forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. ROS-analyse er en del av vannverkets internkontrollsystem og en ROS-analyse skal også dekke fravær av nøkkelpersonell.

Se vedlegg til tilsynsrapport.

Med hilsen

Aslaug Sandvin
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Vedlegg til tilsynsrapport
Uttalelse til varsel om vedtak

VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT

Hjemmel for tilsyn

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven / forskriften

Uttalerett

Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er **13.06.2016**. Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven §§ 11, 18 og 19.

Gebyr ved oppfølgingstilsyn:

Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2200,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Aktuelt regelverk:

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vi har registrert brudd på følgende krav i regelverket:

- Drikkevannsforskriften § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll
- Drikkevannsforskriften § 7 Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene og vannverksregisteret
- Drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap

Mattilsynet Avdeling Bergen og omland
v/ Helge Nordal
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Bergen og omland gitt i rapport datert 03.06.2016 med saksnummer 2016/091797 med uttalerett innen 13.06.2016.

Uttalelse fra: Meland kommune vass-og avlaupsverk

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / skal utføres.

Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak	Frist for gjennomføring	Uttalelse
Virksomheten må etablere en skriftlig plan for beredskapsøvelser.	01.10.2016	

Sted:
Dato:

.....
Ansvarlig for virksomheten

