
Fra: Kjersti Møllerup Subba
Sendt: 1. september 2016 15:57
Til: 'Marit Røttingen'
Emne: SV: E-post-adresse Meland

Hei

Vi har diskutert punktet vedr. turstien her, og antar at utfordringa her er at det ikkje finns SOSI-kode for tursti. Vi vil foreslå at det vert lagt inn eit føresegningsområde på plankartet i området der det er aktuelt å anlegge turstien. Til føresegningsområdet må det då knyttast føresegner om at det skal anleggast tursti innafor dette området (viktig at føresegningsområdet då tar med nok areal i forhold til kor det kan vere aktuelt å anlegge turstien).

Punktet om VA-rammeplan må vi få kome tilbake til i neste veke.

Med venleg helsing

Kjersti Møllerup Subba

Fra: Marit Røttingen [<mailto:Marit@abo-ark.no>]
Sendt: 1. september 2016 12:59
Til: Kjersti Møllerup Subba
Emne: SV: E-post-adresse Meland

Hei,

I møtet avholdt 6.7.2016 hadde vi med en matrise der hvert punkt i siste tilbakemelding var delt opp. I gjennomgangen ble det avklart at Meland kommune skulle melde tilbake når det gjaldt to punkter:

Dersom tursti ikkje vert lagt inn i kartet digitalt, så lyt det lagast eit digitalt vedlegg som syner same turstien som viser på PDF-kartet.

Kommunen var usikker på dette punktet og skulle gi tilbakemelding.

Når det gjeld VA-rammeplan så har me merknad til framføring av grøft. Det lyt detaljerast korleis infiltrasjonsgrøft frå hus 8 til hus 2 skal lagast, særleg ovanfor f_BKL1 på utsiden av veien. Det lyt lagast detaljert snitt som syner dreneringsgrøft langs veg her. Her er elles gjort eit godt arbeid og me har lite å merkje. Stikkeleidningar lyt for vassforsyning og spillvatn, førast til kum (gjerne samlestock). Anboring eller greinrøyr skal ikkje nyttast.

Illustrasjonen under er henta frå planomtalen, men syner ikkje korleis grøfta skal plasserast i terrenget, og hellinga på jordfyllinga er ikkjeført på snittet.

Det ble i møtet med Meland kommune diskutert om dette er for detaljert i plansammenheng, men at det kan komme fram ved samlet utomhusplan for hele området. Kommunen var usikker på dette, men ville komme med en tilbakemelding. Det ble generelt konkludert av det skulle stilles krav til en samlet utomhusplan for hele området før igangsettingstillatelse som skulle vise tekniske infrastruktur.

Håper du kan gi svar så fort som mulig.

Vennlig hilsen
Marit G. Røttingen
Arealplanlegger
406 96 616



Hamnevegen 53
Pb.291
5203 OS

marit@abo-ark.no
www.abo-ark.no

Fra: Kjersti Møllerup Subba [<mailto:kjersti.mollerup.subba@meland.kommune.no>]
Sendt: 1. september 2016 10:42
Til: Marit Røttingen
Emne: E-post-adresse Meland

Med venleg helsing

Kjersti Møllerup Subba