



Byggmester Knut Henanger
Orrhøyflaten 3
5918 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar:

Vår: 15/3092 - 16/17274

Saksbehandlar:

Lillian Straumøy Brakstad

lillian.s.brakstad@meland.kommune.no

08.09.2016

Innmålingsdata for bustad på gbnr 22/98 - søknad om endring av løyve.

Meland kommune viser til søknad om ferdigattest og innmålingsdata for tiltak på gbnr 22/98 – motteke 07.09.2016.

Kommunen har kontrollert innmålingsdata og finn at plassering av bygget ikkje er i samsvar med godkjenning, - avvik på 1,2 m mot nordleg grense, sjå vedlegg.

Før det vert gjeve ferdigattest for tiltak på gbnr 22/98 må det søkjast om endringsløyve i samsvar med overnemnde.

Med helsing

Lillian Straumøy Brakstad
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

SV Ferdigattest SAK 153092

22_98samkopi godkjent_ferdig bygg

Mottakere:

Byggmester Knut Henanger

Orrhøyflaten 3

5918

FREKHAUG

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no