



Forum Arkitekter AS  
Damsgårdsveien 16  
5058 BERGEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 16/2232 - 16/17570

Saksbehandlar:  
Reidun Iden Lædre  
reidun.i.ladre@meland.kommune.no

13.09.2016

## Rehabilitering og tilbygg til fritidsbustad på eigedomen gbnr 36/83 i Meland - vatn og avlaup

Meland kommune viser til mottoken søknad om rehabilitering og tilbygg til fritidsbustad på eigedomen gbnr 36/83 i Meland.

I søknaden er det opplyst at eigedomen skal tilkoplast privat vass- og avlaupsanlegg. Sjølv om eigedomen har fått løyve til å nytta privat leidningsnett må det likevel søkjast om tilkopling til kommunalt vassverk, samt at det må søkjast utsleppsløyve til slamavskiljar. Slamavskiljar må også teiknast inn på situasjonskart, og plasserast slik at den kan tømmast med slamsugebil.

Naudsynte skjema følgjer vedlagt. Kommunen vil gjera merksam på at søknaden om utslepp også må nabovarslast. Det må også ligga føre ansvarsrett frå føretaket som skal utføra desse installasjonane.

Med helsing

Reidun Iden Lædre  
konsulent

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Vedlegg:

Skjema for søknad om tilkopling til offentlig vatn og avlaup  
Søknad utslepp

### Kopi til:

Anna Eikeland/Tor Engum                      Helldalslia 46                      5059                      BERGEN

### Mottakere:

Forum Arkitekter AS                      Damsgårdsveien                      5058                      BERGEN  
16

---

#### Postadresse

postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

#### Kontakt

www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722  
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)