



Åsane byggmesterforretning AS
P.b. 234 Ulset
5873 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/2539 - 16/19932

Saksbehandlar:
Erik Knag Johannesen
erik.knag.johannesen@meland.kommune.no

Dato:
19.10.2016

Reklamasjon over utført arbeid - Meland rådhus

Viser til Dykkar oppdrag på Meland Rådhus byggetrinn C.

Det er oppstått problem med taket på Meland Rådhus byggetrinn C. Beslag på takenden, ned mot takrenner har løsna. Desse heng no kun etter takbelegget. Sjå vedlagte bilde. Vi har lagt ut sandsekker midlertidig, så vinden ikkje riv opp belegget.

Der er rimeleg å tru at det er brukt feil type skruer ved montering av beslag og/eller at desse ikkje er riktig festa. Vi finner ikkje skruen på bildet, som er brukt, igjen i FDV dokumentasjonen. Vi meiner derfor med det dreier seg om ein konstruksjonsfeil.

Vi ber om at Dykk kontakter oss, for befaring og å finne en løsning på dette. For tilkomst på bygget kan Dykk kontakte vaktmeister Nils-Helge Ervik mob: 99497625.

Då forholdet krev utbedring raskt, voner vi Dykker snarlege tilbakemelding.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Erik Knag Johannesen
bygg- og eigedomsforvaltar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:
CIMG0561
CIMG0562
CIMG0564

Kopi til:
Øivind Buen

Mottakere:

Åsane byggmesterforretning AS

P.b. 234 Ulset

5873

BERGEN