



Føresette i 2C

Ikkje offentleg
§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1.
ledd nr. 1

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/638 - 16/23079

Saksbehandlar:
Magne Lædre
magne.laendre@meland.kommune.no

05.12.2016

Informasjon etter justering av lufttilførsel til rom 155.

Viser til informasjon om til tak knytt til inneklimateproblematikk i rom 155, datert 09.11.2016.

GK har no justert ventilasjonsanlegget og gjennomført nye målingar av luftkvaliteten. Målingane blei gjennomført frå 14.11.16 – 17.11.16.

Etter justering og gearing av anlegget er tilhøva blitt mykje betre, men det er fortsatt nokre få minutt i løpet av ein dag der CO₂-konsentrasjonen er for høg. Tidlegare målt maksimum var 1374 ppm og på det meste låg CO₂-konsentrasjonen over norm i 2,5 time av opphaldstida inne.

Etter justeringa var CO₂-konsentrasjonen over norm 2 av 4 dagar, med ein maks på 1072 ppm. Tida over norm var 12 og 7 minutt. Det blei ikkje lufta i timane under desse målingane. Tilbakemelding frå lærar er at det merkast stor forskjell på luftkvaliteten i klasserommet.

Ved å lufte kort og effektivt i midten av kvar time vil ein klare å halde CO₂-konsentrasjonen under norm heile tida.

Med helsing

Magne Lædre
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Mottakere:
Føresette i 2C