



## Medaas Oppmåling

### INNMÅLINGSRAPPORT

#### **Tiltak: Bustadhus**

Stad: gnr.18 bnr.13, Øvre Sagstad 5, Meland kommune.

Måledato: 16.09.2016.

Målt: Topp ringmur

Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ Smartnett

Høgde grovplanering: H=37.7

Høgde topp ringmur.: H=38.0

I tillegg er målt inn topp lokk minirensaneanlegg.

Bygget er parallellflytta ca.0.3m mot sørvest. Dette er innafør toleransegrense sett i byggjeløyve (0.5m). Men nærare senterline fylkesveg enn 30m som Vegvesenet har gjeve løyve til. I høgde er topp grunnmur 0,4m høgare enn opprinneleg løyve, 37.6m, med toleransegrense på 0,2m. Utfrå endringsløyve der det er gjeve godkjenning for topp grunnmur eller planeringshøde på kote 39.5m må dette avviket likevel vere innanfor. Årsak til søknad om endringsløyvet for høgdeplassing må skuldast feil avlest høgde under utstikking.

Isdalstø 16.09.2016.

Kjartan Medaas  
Medaas Oppmåling

Vedlegg: Plott, koordinatliste og sosi-fil

Sendt: Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS , [post@byggadmin.no](mailto:post@byggadmin.no)

---

**Medaas Oppmåling**

Litlevika 47

5914 Isdalstø

[kjameda@online.no](mailto:kjameda@online.no)

Tlf: 56352227 – 48287186

Org.nr.: 986 448 551 MVA

Bank: 3632 10 19190



## Medaas Oppmåling

Laila Sandvik, [laila54@broadpark.no](mailto:laila54@broadpark.no)

Meland kommune v/ Anngunn Gullbrå, [anngunn.gullbra@meland.kommune.no](mailto:anngunn.gullbra@meland.kommune.no)

Meland kommune, [postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)

---

## Medaas Oppmåling

Littlevika 47  
5914 Isdalstø  
[kjameda@online.no](mailto:kjameda@online.no)

Tlf: 56352227 – 48287186

Org.nr.: 986 448 551 MVA

Bank: 3632 10 19190