

## Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknadsskjemaet gjelder for:

- utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.
- utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

### Informasjon:

1. Utslipet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn seks uker.
2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.
3. Les "Veiledning til søker" før du starter utfyllingen

### 1. Ansvarlig (søker)\*:

Navn: Kjell Daltveit	Telefon (dagtid): 91864561
Adresse: Vevlevegen 176	Postnr, poststed: 5281 Valesstrandstossen
E-post: daltveitbygg@hotmail.com	Enkeltperson Selskap/lag/sameie. Oppgi organisasjonsnr.:

\* Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarer tiltakshaver i plan- og byggesaker) skal dette angis.

### 2. Søknaden gjelder:

Nytt utslipp Vesentlig økning av utslipp Rehabilitering av eksisterende utslipp	Helårsbolig, antall: Fritidsbolig, antall: 1 Annen bygning, antall: Spesifiser:	Installeres/er det vannklosett? ja nei
---	--	---

### 3. Eiendom /byggested:

Gnr: 82	Bnr: 1-2	Adresse: Kvandalen 54
Planstatus:	Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: ja nei	

	Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: ja, dato:
--	--

**4. Utslippssted:**

Type: Innsjø   Bekk/Elv   Elvemunning   Sjø <u>Stedegne løsmasser</u> Annet:
Navn på lokalitet: <u>Kvandalen 54</u>
Koordinater på utslippssted: Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):
Utslippsdyp under laveste vannstand:    minst 2 m    ja    nei, spesifiser: ____m <u>ikke relevant</u>
Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: <u>5</u> pe

**5. Rensegrad (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):**

<p><b>Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8, se også "Veiledning til søker"):</b></p> <p>Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>a) 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF<sub>5</sub></p> <p>Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødning, men hvor det ikke er brukerinteresser:</p> <p>b) 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF<sub>5</sub></p> <p>Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted hvor det verken er fare for eutrofiering/overgjødning eller er brukerinteresser:</p> <p>c) 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF<sub>5</sub></p> <p>Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____</p>
<p><b>Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):</b></p> <p>Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:</p> <p>a) 20 % reduksjon av suspendert stoff <u>eller</u></p> <p>b) 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon</p> <p>Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: urenset</p>
<p><b>Det søkes unntak fra §12-8 til 12-9/lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6)</b></p>

<b>Type renseanlegg:</b> <i>biovac FD 5TV 6RP</i> Urenset, direkte utslipp Slamavskiller Infiltrasjonsanlegg Filterbed/Konstruert våtmark Biologisk minirensanlegg <u>Kjemisk minirensanlegg</u> Kjemisk/biologisk minirensanlegg Sandfilteranlegg Tett tank for svartvann og gråvannsfiler Biologisk toalett og gråvannsfiler Tett tank (for alt avløpsvann) Tett tank for svartvann Biologisk toalett Annen løsning, spesifiser:	<b>Tillegg for minirensanlegg:</b> Tilfredsstill minirensanlegget NS-EN 12566-3? : <u>ja</u> nei
Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: <u>5</u> pe	

## 6. Obligatoriske vedlegg til søknaden:

A. <u>Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad</u>	<i>Knut Farestreit Rør/Sveis</i>	ja
B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt lokal forskrift) og relevant dokumentasjon		ja <u>ikke relevant</u>
C. <u>Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg, inklusive eventuell hygienisering/etterpolering</u>		ja
D. <u>Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større</u>		ja
E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (hvis det er flere enn én eiendom)		ja <u>ikke relevant</u>
F. <u>Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø</u>		ja
G. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarslet		ja <u>ikke relevant</u>
H. Eventuelle mottatte klager/protester		ja ikke relevant

**7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):**

--

**8. Underskrift og erklæring:**

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.

Dato:

Underskrift ansvarlig eier:

Gjentas med blokkbokstaver:

*Kjell Daltveit*

*Kjell Daltveit*

**9. Kommunens merknader:**

--