



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Osterøy kommune
Rådhuset
5282 LONEVÅG

Vår dato: 14.04.2020
Vår ref.: 202003809-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 25.03.2020
Dykkar ref.: 20/839 - 20/6368

Sakshandsamar:
Toralf Otnes
22959527/toot@nve.no

NVE si fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av mellombels lagerbygning - Lonevåg Beslagfabrikk AS - GBnr 96/17 - Osterøy kommune

Vi syner til brev datert 25.03.2020. Saka gjeld søknad om dispensasjon for oppføring av mellombels lagerbygning.

Som de skriv i oversendingsbrevet ligg tiltaket innanfor område merka med flaumaktsemd. Vi meiner at de ikkje treng legge vekt på aktsemdkart for flaum langs sjø. De bør i staden nytte www.sehavniva.no sine verdiar for stormflodhøgder når de vurderer flaumfare mot tomta. Husk på å vurdere bølgepåverknad i tillegg til dei oppgjevne stormflodverdiane.

Vi ser elles at tomta ligg innanfor aktsemdområde for snøskred, jf. [NVE Atlas](#). Tomta ligg utanfor aktsemdområde for steinsprang. Skråninga rett sørvest for Osterøyvegen er likevel så bratt, jf. www.hoydedata.no, at den i verste fall kan vere lausneområde for steinsprang. Før det vert gjeve byggeløyve bør fagkyndige dokumentere om tomta har tilstrekkeleg tryggleik mot skredfare.

Med helsing

Brigt Samdal
regionsjef

Toralf Otnes
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi til:

FYLKESMANNEN I VESTLAND

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR