



Lars Fjeldstad

Vår referanse: 2020/43540-2  
Saksbehandler: Vibeke Gunstensen  
Dato: 16. juni 2020  
Deres ref.:

## Uttale fra Bergen brannvesen

Viser til e-post datert 15. juni 2020 med informasjon om ny behandling i heradstyret om plassering av brannstasjon. Brannvesenet er gitt anledning til å komme med ny uttalelse og det er ønsket at DSB kommer med en formell uttalelse.

Bergen brannvesen har besvart Osterøy sin henvendelse i forbindelse med innsatstider til Osterøytunet og saken om ny Blålystomt. Brannvesenet fikk kort frist på tilbakemelding. Spørsmålet om innsatstid er vurdert opp mot gjeldene brannordning for Osterøy og dimensjoneringsforskriften.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 § 4-8 Innsatstid sier at:

«Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risikoen. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.»

På bakgrunn av dette har brannvesenet anbefalt Hauge som beste plassering med tanke på innsatstid til Osterøytunet, men det er åpnet opp for at det kan være mulig å gjennomføre kompenserende tiltak for å øke innsatstiden. Kari Jensen i DSB har uttalt i en e-post etter henvendelse fra politiker i Osterøy at dersom et eldre sykehjem (før 2010) blir fullsprinklet, vil dette kompensere for økt innsatstid til inntil 20 minutter.

Bergen brannvesen har vært i kontakt med Kari Jensen, DSB mandag 15. juni. Jensen opprettholder sin uttalelse, men er usikker om dette kan gjøres gjeldene for sykehjem som er sprinklet pga. teknisk bytte i prosjekteringen. Kari Jensen har bedt brannvesenet om å sende inn denne problemstillingen til DSB for vurdering. Anmodning om vurdering er sendt DSB 16. juni 2020.

Med hilsen  
Bergen brannvesen

Leif Konrad Linde - brannsjef  
Vibeke Gunstensen - overingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*