



OSTERØY KOMMUNE
Sektor for miljø og teknikk
Drift av kommunale vegar
5282 LONEVÅG

Tlf: 56 19 21 00

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	Per Magne Å. Birkeland	Telefonnr.	924 904 25
Ansvarleg søkjar/utførande		Telefonnr.	
Byggjeplassadresse		Gnr./bnr.	119/5
Vegstrekning	Avkjøyrsl fra Byrkjelsandsvegen 38	Stad	
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan		☒ Nei	(Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift)
☐ Ja Namn på planen			(Søknaden vert handsama hjå byggjesak)

Søknad om avkjøyrsl:

☐ Ny avkjøyrsl	☐ Anna føremål
☒ Utvida bruk av eksisterande avkjøyrsl	☐ Industri/Næring
☐ Flytting av eksisterande avkjøyrsl	☐ Driftavkjøyrsl
☐ Stenging	☐ Andre
☒ Bustadeiningar antall	2 stk
☐ Hytte antall	stk

Vedlegg:

☒ Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkjøyrsl.

Signatur:

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkjøyring er avklart.

Dato: 01.09.2021 Tiltakshavar: *Per Magne Å. Birkeland*

Søknad motteke i Teknisk drift, dato 01.09.2021

☐ Uttale ☒ Søknad godkjent ☐ Søknad avslått

Marknader/vilkår:

- ☒ Sikta ut frå avkjøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma høgare enn 0.5m over vegbana.
- Der avkjøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggjast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og
- ☒ leggjast slik att veggrofta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- ☒ Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm.
- ☒ Vedlikehald av drensrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- ☒ Svingradius frå avkjøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkjøyrsla.
- ☒ Avkjøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden.
- ☐ Avkjøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- ☒ Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn.
- ☒ Gjeld Hvellingsvegen 659 som skal nytte avkjøyrsl til søkjande eigedommen.

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato: 06.09.2021 Sign. *Nathan Løp*

