



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Osterøy kommune
Rådhuset
5282 LONEVÅG

Vår dato: 28.09.2021
Vår ref.: 202114597-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 09.09.2021
Dykkar ref.: 21/2234

Sakshandsamar:
Toralf Otnes
22959527/toot@nve.no

NVE si fråsegn til søknad om dispensasjon for oppretting av ny nausttomt - Gnr. 111 bnr. 4 - Osterøy kommune

Vi syner til brev datert 09.09.2021. Saka gjeld søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppretting av nausttomt rundt eit eksisterande naust.

I dagens versjon av aktsemdkartet for flaum er det ikkje aktsemdområde som rører ved tomten. Vi kan ikkje sjå at flaumfare frå bekken i vika skal vere relevant i denne saka.

NVE har elles ingen merknader.

Med helsing

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Toralf Otnes
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi til:

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR