

Fra: Runar Ludvigsen <runar.ludvigsen@osteroy.kommune.no>

Sendt: 03.12.2021 11:13:53

Til: Runar Ludvigsen <runar.ludvigsen@osteroy.kommune.no>

Emne: VS: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fra: Larsen, Janicke <Janicke.Larsen@bergen.kommune.no>

Sendt: torsdag 2. desember 2021 15:55

Til: 'hth007@gmail.com' <hth007@gmail.com>; Berit Karin Rystad

<berit.karin.rystad@osteroy.kommune.no>

Kopi: Ingvild Kirsti Hjelmtveit <ingvild.kirsti.hjelmtveit@osteroy.kommune.no>; Leif Linde

<leif.linde@bergen.kommune.no>

Emne: SV: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hei

Ja, det stemmer at sprinkleranlegget ved Osterøy sjukeheim er prosjektert som kompenserende tiltak for andre fravik fra veilederen til teknisk forskrift. Dette var en akseptabel måte å gjøre prosjekteringer tidligere. Bergen brannvesen har vært i kontakt med DSB om det er rett å se bort fra dette forholdet når det vurderes å øke innsatstiden. DSB bekreftet i brev datert 17.06.2020 følgende: «Hva som kunne ha vært grunnlag for å etablere automatisk slukkeanlegg i et objekt, slik som såkalte tekniske bytter har ikke vært gitt betydning. Det er kun lagt vekt på funksjonen tiltaket har på brannutviklingen i driftsfasen.» Brannvesenet følger DSB sin retningslinje.

Når det gjelder brannordningen kan vi informere om at en ny brann- og redningsvesenforskrift trer i kraft 1. mars 2022. I den sammenheng, og ved en eventuell flytting av brannstasjon, vil det være naturlig å gjennomgå brannordningen i kommunen. DSB utarbeider veiledning til denne forskriften, men den vil ikke være tilgjengelig før 28. februar 2022. Det er Brannvesenet som reviderer brannordningen, men det er kommunen som godkjenner den.

Ansatte på Osterøy sjukeheim må selv kunne iverksette evakuering. Brannvesenet vil bistå med redning av personer som er truet av brann og røyk når de ankommer.

Innsatstider er definert i forskriften. Brannordninga skal vise hvordan kommunen ivaretar ansvaret gitt i brann- og redningsvesensforskriften.

Osterøy sjukeheim er i lovlig bruk. Gjeldende brannordning inkluderer vurdering av sykehjemmet. Om den nye brann- og redningsvesensforskriften vil få konsekvenser for gjeldende brannordning er for tidlig å si med sikkerhet. Innholdet i den nye forskriften er kjent, og brannvesenet er i en prosess hvor vi kartlegger forventede/mulige konsekvenser. Vi avventer veiledningen til forskriften. Forskriften kan leses her:

<https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755>

Med vennlig hilsen

Janicke Larsen

Avdelingsleder

Bergen brannvesen

Brannforebyggende avdeling

Tel: +47 53030341 Mob: +47 47292567

www.bergen-brannvesen.no

Røykvarslere redder liv!

Fra: htth007@gmail.com <htth007@gmail.com>

Sendt: mandag 15. november 2021 12:06

Til: Larsen, Janicke <Janicke.Larsen@bergen.kommune.no>

Emne: VS: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hei,

Eg har kontakta DSB med spørsmål angående dokumentasjonsplikt og tilsyn med dimensjoneringsforskrifta. Sjå vedlegg. Dette for å betre forstå prosessen rundt etablering av blant anna ny brannstasjon på Osterøy. Slik eg forstår svar frå DSB har Bergen Brannvesen ein del ansvar for å sjå til at ein overheldt lovverk. Korleis er fordelinga her og korleis eller kortid skal ein sørgje for at regelverk er overholdt?

Eg tenkjer spesielt på svar frå Bergen brannvesen/deg om at kompensierende tiltak ved Osterøy sjukeheim ikkje er på plass og at:

- sprinkleranlegg allereie er talt med som eit kompensierende tiltak for brannteknisk svake løysingar ved bygget
- Bergen Brannvesen har tidlegare sagt og seinare presisert at brannordninga må reviderast.
- Konsulentrapport stiller spørsmål om ein kan leggje til grunn bistand frå brannvesen i evakueringsfase.

Eg er og uroa over innsatstider til tettstader som vil leggje seg tett opp mot, på eller over 20min?

Heradsstyret skal ta stilling til finansiering av prosjektet 08.12.21 så eg håpar på dialog før dette.

Ønskjer tilbakemelding på om me kan komme i ein situasjon der ny brannstasjon ikkje har gode nok innsatstider til tettstader, og at sjukeheim ikkje kan ha ei god nok brannordning utan eit eller anna kostbart tiltak og at me ikkje gjorde tilstrekkeleg kartlegging på førehand. I det heile at me betaler dyrt for å ende opp med svakare innsatstider, auka risiko for innbyggjarar og gjer det vanskelegare for brannvesenet å lukkast bra med sine oppdrag.

Helsing,

Håkon Hevrøy

Tlf. 95301144

Leiar Osterøy Arbeiderparti