**Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen)**
F. reg. 965 141 618 MVA
Box 75
NO-5841 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42
Fax:

Ingeniørfirma Tison Titlestad AS
Leirvikåsen 39b
5179 GODVIK
**Attn: Ove M. Nedregotten**

**AR-14-MX-003587-01**
**EUNOBE-00012393**

Prøvemottak: 27.10.2014
Temperatur:
Analyseperiode:
Referanse:
Avløpsrenseanlegg

# ANALYSERAPPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvenr.: | **441-2014-1027-011** | Prøvetakingsdato: | 27.10.2014 |
| Prøvetype: | Avløpsvann | Prøvetaker: | [illegible] |
| Prøvemerking: | Råkloakk innløp | Analysestartdato: | 27.10.2014 |

| Analyse | Resultat: | Enhet: | MU | Metode: | LOQ: |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Total Fosfor | 2.3 | mg/l | 20% | NS EN ISO 15681-2 | 0.003 |
| a) Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d | 62 | mg/l | 25% | NS EN 1899-1 Mod | 3 |
| E. coli | 24200 | MPN/100 ml | | IDEXX-Colilert | |
| Koliforme | >24200 | MPN/100 ml | | IDEXX-Colilert | |
| Suspendert stoff | 115 | mg/l | 15% | NS EN 872 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvenr.: | **441-2014-1027-012** | Prøvetakingsdato: | 27.10.2014 |
| Prøvetype: | Avløpsvann | Prøvetaker: | [illegible] |
| Prøvemerking: | Renset avløpsvann | Analysestartdato: | 27.10.2014 |

| Analyse | Resultat: | Enhet: | MU | Metode: | LOQ: |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Total Fosfor | 0.30 | mg/l | 20% | NS EN ISO 15681-2 | 0.003 |
| a) Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d | <3 | mg/l | | NS EN 1899-1 Mod | 3 |
| Koliforme | 68 | MPN/100 ml | | IDEXX-Colilert | |
| E. coli | 5 | MPN/100 ml | | IDEXX-Colilert | |
| Suspendert stoff | 6.7 | mg/l | 20% | NS EN 872 | 2 |

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**
a) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss

**Bergen 04.11.2014**

Kristine Fiane Johnsson

Kristine Fiane Johnssoh
Laboratorieingeniør

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).