

## Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedmontering.

Eiendommens adresse <b>HAMRENSVEGEN 864</b>	Gar <b>51</b>	Bnr <b>4</b>	Tlf <b>90558086</b>
Eiers navn <b>RAGNHILD H. SØRENSEN</b>	Adresse <b>Tony.sorensen@gmail.com</b>	Postnummer <b>5281</b>	Sted <b>VALESTRÆ</b>
Montørens navn <b>JOHN DRANGE</b>	Adresse <b>SKORAVEGEN 4</b>	Postnummer <b>5281</b>	Sted <b>VALESTRÆ</b>
Ildstedets type og fabrikk <b>ADURO 9</b>	Effekt i kw <b>CA 8 KW</b>	Brenselstype <b>VED</b>	
Skorsteinstype (Eks tegl, type elementskorstein) <b>LECA ELEMENTSKORSTEIN</b>	Dimensjon i cm <b>Ø = 20 cm</b>	Antall ildsteder på skorsteinen <b>1</b>	
Installasjonen er kontrollert av <b>JOHN DRANGE</b>	Adresse <b>SKORAVEGEN 4</b>	Postnummer <b>5281</b>	Sted <b>VALESTRÆ</b>
Kvalifikasjoner <b>MURMESTER</b>			

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt	Ok	Ikke ok
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brannmur kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til tak kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det plate under og foran ildstedet? <b>SKRT STÅLPLATE BUST FRONT</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming? <b>30x90 cm</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft? <b>IKKE TILUFT</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har skorstenein passende dimensjon? <b>Ø = 20 cm</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Installert **HAMRE** **12.05.23** **John Drange**  
 Sted Dato Montørens signatur

## KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visuell kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Røyk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videokamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Annet

**FJERNET GAMMELT ILDSTED / PLUGGET HULL Ø = 150 mm**

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

**HAMRE** **12.05.23** **John Drange**  
 Sted Dato Kontrollert DRANGE  
 MURMESTERFORRETNING AS

Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden blir utfylt, send en kopi til kommunens feiervesen og ta godt vare på originalen, den er et verdipapir for boligen.  
 PB 57  
 5291 Valestrandfossen  
 Org.nr. 977 074 037