

Osterøy Kommune
Byggesaksavdelinga

13.02.2023

Svar på spørsmål av 19.01.2023

1. Oversikt over tilførte massar

Massane som skal brukast er henta frå Espevoll næringsområde. Me reknar med at dei i hovudsak består av skogbunn, torv og myrjord. Dersom det vært funnet førekomstar av mineraljord vil ein ta vare på denne i rankar, mineraljorda vil brukast i topplag av planeringsfelta. Dette gjeldt både om det vært funnet mineraljord på arealet for næringsområdet og på området for planeringsfeltet.

Tabellen under viser kor mykje massar som er planlagt tilført på dei ulike delområda.

Volumet som er oppgitt inkluderer også steinvoll som skal halde på jordmassane.

	Areal (m2)	Volum (m3)
Delområde 1	5481	19049
Delområde 2	5725	24872
Delområde 3	7380	21441
Delområde 4	10118	29559

2. Typesnitt

Først vil mineraljord verte lagt til sides i rankar for seinare bruk i topplaget. Det vil verte nytta beltegåanda gravemaskin både til avgraving og utlegging. Mineraljorda skal ikkje køyrast på med tunge anleggsmaskiner og skal handterast skånsomt utan å flyttast for mykje på.

Så vil ein byrje oppfyllinga av undergrunnslaget som består av skogbunn, torv og myrjord frå næringsområdet. Steinvold vil verte etablert i nødvendig utstrekning for å sikre at massane ligg stabilt.

20-50cm	Mineraljord – tilsatt 0-5 mm steinsand ved behov
	Undergrunnslag – skogbunn, torv og myrjord